


LEGENDA

N1.03–I
- STUPEŇ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTI / OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- REI 45 DP1 — POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- EW 30 DP3+C,S — OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU / NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH / POŽÁRNÍ UZÁVĚR V KOUŘOTĚSNÉM PROVEDENÍ / POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM / NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Náchodská 475
541 05 Trutnov
IČO: 70 88 25 25
3


| REVIZE Č. | OBSAH REVIZE | DATUM REVIZE |
|---|---|---|
| 10 | | |
| 09 | | |
| 08 | | |
| 07 | | |
| 06 | | |
| 05 | | |
| 04 | | |
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | Úprava v návaznosti na požadavky HZS | 20.09.2019 |

HS HK - 4290-2/2019


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Náchodská 475
541 05 Trutnov
IČO: 70 88 25 25
3



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý


±0,000 = 604,940
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt: Ing. Vladimír Vokatý

Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP a.s.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

| Vedoucí projektu | Hlavní inženýr projektu |
|---|---|
| Ing. Vladimír Vokatý | Ing. Vladimír Vokatý |

Zpracovatel dílu:
Ing. Alena Hornigová
Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice
ČKAIT: 0601278
IČO: 499 95 880

| Zodpovědný projektant dílu | Vypracoval | Kontroloval |
|---|---|---|
| Ing. Alena Hornigová | Ing. Alena Hornigová | Ing. Vladimír Vokatý |

stavba: ŽACLÉŘ
DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ
etapa

číslo stavby: 7

stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení

zakázkové číslo: 190502

objekt (SO), provozní soubor (PS): **SO-1 DOMOV PRO SENIORY**

měřítko: 1:150

díl / profese: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

datum dokončení – revize 00: 07.2019

datum revize: 20.9.2019

název přílohy: PŮDORYS 1.NP

| DSP | SO–1 | PBŘ.04 | 01 |
|---|---|---|---|
| stupeň | SO/PS | číslo výkresu | revize |