



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
29. 4. 2020

Vysvětlení, změna/doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz**“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádosti s dotazy dodavatelů byly doručeny dne 27. 4. 2020, resp. 28. 4. 2020 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 5. 5. 2020. Z toho vyplývá, že žádosti o vysvětlení nebyly doručeny včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádosti o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážení,

vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD shora uvedené veřejné zakázky.

- SO1 – SO111 Zpevněné plochy; p.č. 70 – Prosíme o poskytnutí PD k hloubkové přeložce plynovodu.

Děkuji

Žádost č. 2

Dobrý den,

Žádáme Vás o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz“.

Dotaz:

V soupisu prací pro obec Skalice, objekt SO1 – SO111 Zpevněné plochy, a – Příprava území je položka

70	K	9892	Hloubková přeložka plynovodu	m	40,000
	W		montážní práce+zemní práce, viz příloha D.1.1.1.		
	W		40		40,000
	W		Součet		40,000

V příloze D.1.1.1. je napsáno:

Plynovodní potrubí v zájmovém území, včetně přípojek, bude během stavby ochráněno před poškozením betonovými panely do štěrkopískového lože.

Před prováděním vlastních konstrukčních vrstev vozovky budou panely odstraněny.

Plynovodní potrubí v zájmovém území, včetně přípojek, bude během stavby ochráněno před poškozením betonovými panely do šterkopískového lože (viz dokladová část).

Před prováděním vlastních konstrukčních vrstev vozovky budou panely odstraněny. Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek, proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.

Informaci o hloubkové přeložce plynovodu jsme nenalezli.

Žádáme Vás o vysvětlení této položky a doplňující informace.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným žádostem uvádí následující:

K žádosti č. 1 a č. 2:

Hloubková přeložka plynovodu je řešena v návaznosti na požadavky vyplývající z projednání akce se správcem (GasNet s.r.o.).

Vzhledem k tomu, že nejsou známy přesné informace o hloubce uložení stávajícího STL plynovodu, který prochází pod navrhovanou parkovací plochou, je řešeno v případě potřeby zachování normového krytí provedením této hloubkové přeložky, tzn. provedení výkopu, snesení vedení hlouběji a provedení zpětného zásypu.

O případné realizaci této úpravy bude rozhodnuto za účasti správce až přímo na staveništi po odkopání.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

Ve formuláři Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Obec Skalice) se odstraňuje odkaz na ustanovení 4.28 k) Obchodních podmínek.

Ve formuláři Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Obec Skalice) se upravují odkazy na ustanovení 4.28 h) a 4.28 i) Obchodních podmínek.

Z formuláře Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Obec Skalice) se odstraňuje text „Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu“.

Formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Obec Skalice), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Obec Skalice), který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 12. 5. 2020 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6468.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky

(tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření