

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 13 (Dodatečná informace č. 13)**

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Prosíme o objasnění následujícího:

Vzduchotechnika – výkaz výměr na vzduchotechniku (DI. Č. 9) obsahuje položky: Zařízení č. 5 – Digestoř

Na konci výkazu výměr je rekapitulace dle zařízení a zde zařízení č.5 není uvedeno a tím se nezapočítá ani do ceny – prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkaz výměr pro VZT, který byl uveřejněn v rámci vydané DI č. 12, zahrnuje již na konci výkazu v rekapitulaci zařízení č. 5 a v součtovém vzorci je s ním počítáno do ceny.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr (DI č. 9 2019-20-Pobytové služby pro seniory....) záložka 02 stavební část obsahuje položky hliníkové okna jsou zde uvedeny jednotky m2, ale dle popisu se jedná o kusy prosíme o opravu VV.

444	K	767610118	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	7,000	
VV			"1.PP" 1		1,000	
VV			"1.NP" 2		2,000	
VV			"2.NP" 1		1,000	
VV			"3.NP" 3		3,000	
VV			Součet		7,000	
445	M	7670006	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DP1, rozměr 1200x2500 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O006 - 1.PP" 1		1,000	
446	M	7670103	hliníkové okno FIX, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DP1, rozměr 1500x2280 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O103 - 1.NP" 1		1,000	
447	M	7670106	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DP1, rozměr 1200x2800 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O106 - 1.NP" 1		1,000	
448	M	7670206	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DP1, rozměr 1200x2800 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O206 - 2.NP" 1		1,000	
449	M	7670306	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DP1, rozměr 1200x2500 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O306 - 1.NP" 1		1,000	
450	M	7670307	hliníkové okno FIX, FIX, rozměr 2000x2500 mm - specifikace dle PD	m2	2,000	
VV			"Výpis oken - ozn.O307 - 3.NP" 2		2,000	

Odpověď na dotaz č. 2:

Celkový výkaz výměr byl upraven.

Dotaz č. 3:**OPOČNO****Výkaz výměr Profese-ZTI, topení a plyn****Oddíl ZTI**

62.	H	X457643	Sedací vana s bočním vstupem - včetně příslušenství (m.č. 3.32)	kus	1,0
-----	---	---------	---	-----	-----

64.	H	X457645	Sprchovací lůžko - včetně příslušenství (m.č. 3.32)	kus	1,0
-----	---	---------	---	-----	-----

Dotaz:

Dobrý den,

jelikož požadované vybavení je velmi vágně specifikováno, prosím o doplňující informace:

Vana s bočním vstupem:

- 1) Má se jednat o vanu pro profesionální použití, tedy zdravotnický prostředek ?
- 2) Má být vana samonosná s možností umístění do prostoru s integrovaným sedátkem s odtokovým žlábkem, ergonomicky tvarovanou zádovou částí a vyvýšenou opěrkou hlavy ?
- 3) Má být vana vybavena:
 - vestavěnou dvou tryskovou hydromasáží, každá tryska s vlastním čerpadlem integrovaným ve trysce, plynulá regulace intenzity hydromasáže na ovládacím panelu
 - systémem bočních dvířek otevíraných mimo vanu o 180° s elektronickým automatickým dovřením a dotěsněním dvířek ke skeletu vany a s automatickou aretací zavřených dvířek elektromotorem poháněnými aretačními trny
 - integrovanou elektronicky aktivovatelnou desinfekcí s plynule nastavitelnou koncentrací výstupního desinfekčního roztoku a vlastní desinfekční sprchou s pistolovým uzávěrem, elektronicky spustitelná
 - zásobníkem koncentráту desinfekce v uzavíratelné schránce uvnitř vany na čelní straně
 - systémem automatického znemožnění spuštění dalších funkcí vany bez provedení desinfekce vany po koupeli a spuštění dalších funkcí vany bez opláchnutí vany po provedení desinfekce vodou
 - automatickým napouštěním vody s integrovaným termostatem pro řízení teploty výstupní vody a oplachovou sprchou s pistolovou spouští
 - ovládáním všech funkcí vany na integrované tlačítku ovládacího panelu, včetně otvírání a zavírání dveří, pouze jedním dotykem symbolu požadované funkce s optickou signalizací aktivní funkce.
 - odpadním systémem s dálkově ovládaným uzávěrem
 - nouzovým otevřením dveří i při výpadku el. proudu
 - displejem pro zobrazení teploty vody a chybových hlášení
 - vestavěné elektronické dávkování šamponu a pěny z nátokové armatury

Sprchovací lůžko

- 1) lůžko s hydraulickým nebo elektrickým systémem zdvihu?
- 2) centrálně ovládaný podvozek s funkcí zabrzdění všech kol, jedním kolem směrovým, volný pojezd do všech směrů ?
- 3) mechanicky několika krokově naklápěcí ložná plocha ?
- 4) zvedací hlavová část ložné plochy s aretací?
- 5) vyjímatelná vanička s vysokými bočnicemi s automatickou jednokrokovou aretací?

Předem děkuji za upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Doplnění specifikace ošetrovatelských a rehabilitačních přístrojů:

Sedací vana s bočním vstupem pro profesionální použití

- samonosná s možností umístění do prostoru
- dvouplášťový skelet z vícenásobně tvrzeného sklolaminátu, s hladkým povrchem a integrovaným sedátkem
- boční dvířka s elektronickou aretací, možnost otevření až 180°
- termostat pro nastavení teploty napouštěné vody
- ovládání na integrovaném dotykovém panelu
- bez trysek pro hydromasáže
- bez dezinfekčního systému

Sprchovací vozík

- pro mytí a přepravu imobilních osob
- elektrický nebo hydraulický zdvih
- sklopné obě boční postranice
- náklon ložné plochy s nastavitelnou hlavovou částí
- pojezdová kolečka, centrální brzda
- konstrukce vozíku - nerez, bílý komaxitový povrch
- vyjímatelná vanička
- flexibilní odpadní hadice

Dotaz č. 4:

73.	H	X457655	Sedačka do sprchy - nerez pro imobilní	kus	22,0
-----	---	---------	--	-----	------

81.	H	VI.1.5. R-40	D+M sklopné sedátko do sprchy, rozměr 400x400 mm - specifikace dle PD	kus	22,0
-----	---	--------------	---	-----	------

Dotaz:

Prosíme o prověření, zda tyto položky nejsou uvedeny ve výkaze 2x.

Odpověď na dotaz č. 4:

Odstraněno z výkazu výměr pro ZTI.

Dotaz č. 5:

79.	H	VI.1.5. R-30	D+M Svislé madlo- specifikace dle PD	kus	120,0
80.	H	VI.1.5. R-31	D+M sklopné madlo- specifikace dle PD	kus	28,0

68.	H	X457649x	Madlo sklopné k WC dl. 834 mm - nerez	kus	28,0
-----	---	----------	---------------------------------------	-----	------

Dotaz:

U položek 79 a 80 prosíme o podrobnější popis – délka, materiál

Prosíme o prověření, zda položky 80 a 68 nejsou uvedeny ve výkaze 2x.

Odpověď na dotaz č. 5:

Výkaz výměr pro ZTI byl upraven.

Dotaz č. 6:

Výkaz ZTI

6.	H	X4576213	Demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,0
----	---	----------	-------------------------------	--------	-----

Výkaz výměr 2019-20 – Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno_FINAL (stavební výkaz) – oddíl 01 Bourací práce

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

96	K	722 R-01	Demontáž hydrantu	ks	8,000
97	K	722110818	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200	m	1 000,000
98	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	1 300,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

99	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	450,000
----	---	-----------	---	---	---------

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

100	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	8,000
	VV		"1.NP" 5		5,000
	VV		"3.NP" 3		3,000
	VV		Součet		8,000
101	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	27,000
	VV		"1.NP" 13		13,000
	VV		"3.NP" 14		14,000
	VV		Součet		27,000
102	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000
103	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000
104	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000
105	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	2,000
106	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	4,000
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	31,000
108	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,858

Dotaz:

Proč se mají cenit demontáže v oddíle ZTI – p.č.6, když jdou demontáže obsaženy ve Stavebním výkazu – oddíl 01 bourací práce?

Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 6:

Odstraněno z výkazu výměr pro ZTI.

Dotaz č. 7:**Oddíl topení**

39.	H	X4576176	Oběhové čerpadlo okruhu TUV	kus	1,0
-----	---	----------	-----------------------------	-----	-----

Dotaz:

Dle výkresu D.1.4.2.07_schema_zapojení_zdroje_tepla_út jsou uvedeny 2ks čerpadel pro okruh TUV – ve výkaze je uveden pouze 1 kus.

Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 7:

Doplněn 1 kus oběhového čerpadla do výkazu výměr pro Profese – ZTI, topení a plyn (nyní tedy celkově 2 ks ve VV).

Dotaz č. 8:**Výkaz topení**

6.	H	X45762132	Demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,0
----	---	-----------	-------------------------------	--------	-----

Výkaz výměr 2019-20 – Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno_FINAL (stavební výkaz) – oddíl 01 Bourací práce

D 731**Ústřední vytápění - kotelny**

109	K	731200829	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW	kus	2,000
110	K	731890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	1,797

D 732**Ústřední vytápění - strojovny**

111	K	732110813	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	35,000
112	K	732213823	Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l	kus	2,000
113	K	732890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,150

D 733**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

114	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	1 100,000
115	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	800,000
116	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	300,000

D 735**Ústřední vytápění - otopná tělesa**

117	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	400,000
118	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	8,000

119	K	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,719
-----	---	-----------	---	---	-------

Dotaz:

Proč se mají cenit demontáže v oddíle topení – p.č.6, když jdou demontáže obsaženy ve Stavebním výkazu – oddíl 01 bourací práce?

Prosíme o prověření.

děkujeme

Odpověď na dotaz č. 8:

Položka byla odstraněna z výkazu výměr pro Profese – ZTI, topení a plyn.

Dotaz č. 9:

Mohl by zadavatel blíže specifikovat položku Svítidlo na stůl v pokojích?

Odpověď na dotaz č. 9:

Specifikace svítidla na stůl v pokojích

- svítidlo na ohebném nastavitelném rameni
- systémové připojení na noční stolek nebo postel
- LED svítidlo, barva teplá bílá, 50 000h
- včetně transformátoru, 12V
- výkon svítidla min. 6W, 4000K, 279lm

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 13
Profese -ZTI,topení a plyn - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 13

V Hradci Králové 30. 4. 2020

Ing. Monika Jančová
na základě pověření