

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: DD Lampertice, objekt Žacléř

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Marek Pavlík, tel.: +420 702 124 847, e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

- 1) Může zadavatel doplnit do zadání pro profesi Elektroinstalace i knihu svítidel s referenčními výrobky ?
- 2) V projektové dokumentaci některých profesí (např. Elektroinstalace, SLP a EPS) je kniha specifikací bez uvedených referenčních výrobků. Mnoho položek výkazu výměr odkazuje na knihu specifikací. Doplní zadavatel knihy specifikací uvedených profesí o referenční výrobky?

Odpověď č. 1

Referenční výrobky nebude zadavatel uvádět. Technická specifikace v zadávacích podmínkách je dostatečně podrobná a odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele by tak nebyly důvodné a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Dotaz č. 2

V technické zprávě je specifikovaná výška soklu pouze u chodeb. Mohl by zadavatel potvrdit či vyvrátit, zda má být použita stejná výška soklu i v pokojích, koupelnách a dalších místnostech s povlakovou krytinou?

Odpověď č. 2

Speciální výška soklu bude provedena pouze na chodbách, tak jak je specifikováno v technické zprávě. V ostatních prostorech s povlakovou krytinou bude standardní výška soklu 60 mm - soklová lišta pro zasunutí podlahoviny pod čepcové těsnění.

Dotaz č. 3

Mohl by zadavatel blíže upřesnit, jakým způsobem mají být řešeny lišty z povlakových krytin v koupelnách, kde následně navazuje obklad?

Odpověď č. 3

V koutě místnosti bude proveden (přechod podlaha stěna) pomocí obvodového náběhového žlabu, přes který bude krytina vytažena na stěnu. Na ukončení podlahoviny na stěně bude použita plastová lišta, která bude nainstalována svojí vrchní částí pod obklad a podlahovina bude do této lišty zasunuta pod čepcové těsnění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 4. 5. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření