

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010584
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Proč se v rozpočtu nacházejí dvě záložky VRN se stejnými položkami (v jedné je navíc položky publicity)?

Odpověď na dotaz č. 1

Rozdělení dle požadavku dotace na hlavní aktivity projektu a vedlejší aktivity projektu.

Dotaz č. 2

Co je myšleno a co se má v této položce ocenit za práce? - záložka VRN položka s pořadovým č.1 "Archeologická činnost bez rozlišení - archeologická příprava"

Odpověď na dotaz č. 2

Jedná se o poskytnutí součinnosti pro provedení archeologického průzkumu. Tato položka zahrnuje objednání a zajištění archeologického dohledu v rozsahu max do 10 hod včetně vypracování závěrečné zprávy.

Dotaz č. 3

Co je myšleno a co se má v této položce ocenit za práce? - záložka VRN položka s pořadovým č.5 "Inženýrská činnost - náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby"

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o náklady na inženýrskou činnost zhotovitele.

Dotaz č. 4

U jakých konkrétních konstrukcí se očekává dopracování dílenských výkresů/dokumentací? - záložka VRN položka s pořadovým č.3 "Dokumentace pro provádění stavby – vypracování dílenské dokumentace"

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o prvky konstrukční části – horní stavba, fasádní výplně otvorů, zámečnické výrobky, prvky interiéru, veškeré atypické prvky nebo výrobky, které vyžadují toto zpracování.

Dotaz č. 5

Není chyba v díle IO03 – okapový chodník položka č.10 "Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého" přičemž se k této položce váže specifikace pod položkou č. 11 "obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm". Neměla by být pro tento typ obrubníku použita jiná položka pro montáž zejména i s boční opěrou z betonu?

Odpověď na dotaz č. 5

Chyba v rozpočtu, upraveno na montáž s boční betonovou opěrou a chodníkový obrubník, viz úprava položky.

Dotaz č. 6

Proč jsou některé klempířské prvky z PZ plechu a jiné s PUR úpravou a některé hliníkové?

Odpověď na dotaz č. 6

Dle výkazu výměr v zadání a ve výpisu prvků je u klempířských prvků popis pozinkovaný plech s povrchovou úpravou – nepřesné.

U položek 247 a 248 je uveden hliníkový plech – jedná se o oplechování balkonů, o ostatní výrobky ne klempířské – platí provedení v hliníku.

U položky 238 a 239 – sněhové zachytávače, zde je také uveden hliník, ve výpisu klempířských prvků není uvedeno, ale vzhledem k tomu, že to bude dodáváno spolu se střechou je chybně uveden hliník.

Oprava:

Všechny klempířské prvky, kde je uvedeno pozinkovaný plech s PVC úpravou, budou změněny na PZ plech s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem PU 50.

Položky č. 238 a 239 (zachytávače) budou změněny na PZ plech s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem PU 50 - viz úprava položky.

Tedy všechny klempířské prvky týkající se střechy by měly být z pozinkovaného plechu s polyuretanem PU 50 jako je materiál střešní krytiny – s tím, že platí technická zpráva.

U položek 247 a 248 je uveden hliníkový plech – jedná se o oplechování balkonů, o ostatní výrobky ne klempířské – toto platí, tedy hliník.

Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na dotazy č. 6 a 7 poskytuje upravenou přílohu č. 6 zadávací dokumentace – Výkaz výměr – stavební část. Nové znění přílohy č. 6 – Výkaz výměr – stavební část tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 6 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 21. 5. 2020 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 6 – Výkaz výměr – stavební část ke dni 4. 5. 2020

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací