

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Žadatel:	Geodézie Dvůr Králové s.r.o., Legionářská 563, 544 01, Dvůr Králové nad Labem		
Investor:			
Název akce:	žadatelem neuvedeno		
Umístění akce:	p.p.č. 3676/1, 4131, st.p. 1442, 1168, 913, 5277		
Katastrální území:	Dvůr Králové nad Labem		
Účel vyjádření:	Podklady pro zpracování projektové dokumentace, nemohou být použity jako stanovisko (souhlas) pro jakékoli řízení před správním orgánem		
Č. vyjádření:	187/2016	Vyřizuje: Ing. Nosek	Dne: 30. 9. 2016
Dotčené sítě:	vodovodní řad eternit DN 125		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení a zařízení v naší správě. Tato zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m.
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Technické řešení ochrany vodovodní a kanalizační sítě, případné přeložky trasy a úpravy uložení vedení (provedené na náklady žadatele - investora) je třeba projednat v rámci projektu s pracovníky technického oddělení MěVaKu. O zahájení zemních prací ve vzdálenosti menší než je ochranné pásmo dotčené sítě (viz. výše) je třeba tyto pracovníky prokazatelně uvědomit (kontaktní osoba).

Zakreslení podzemních vedení je pouze informativní a před zahájením vlastních zemních prací je třeba tyto sítě vytyčit. O vytyčení vodovodních a kanalizačních sítí můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně 3 týdny před požadovaným termínem na kontaktní osobu. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání a jeho platnost.

Při provádění zemních nebo jiných prací v ochranném pásmu, je každý stavebník - vlastník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních a kanalizačních sítí, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

- před zahájením prací vyznačení (vytyčení) polohy vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- před zahájením výkopových prací odkrytí styků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovníci, které vyjádření vydalo;
- upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a v ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních sítí (viz. výše) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.);
- řádné zabezpečení odkrytého vedení vodovodních a kanalizačních sítí proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou;
- dodržování zákazu přejíždění tras vedení vodovodních a kanalizačních sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
- dodržování zákazu skládek, vysazování dřevin, budování zařízení a objektů v ochranném pásmu, které by znemožňovaly přístup k vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby při výstavbě trvalého oplocení pozemku, bylo nad trasou vedení vodovodní a kanalizační sítě pouze oplocení, které je snadno a rychle demontovatelné a bez trvalého základu;
- aby nebyla snižována či zvyšována vrstva zeminy nad trasami vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodních a kanalizačních sítí, a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o sběrné jímky, šoupata, podzemní a nadzemní hydranty, domovní uzávěry, kanalizační šachty a vpustě, vodovodní označníky, patníky a tyče);
- aby před záhozem odkrytého vedení vodovodní a kanalizační sítě, byl vyzván pracovník Technického oddělení MěVaKu k provedení kontroly, zda nejsou poškozeny a zda byly dodrženy všechny stanovené podmínky. **O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.** Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí vedení vodovodních a kanalizačních sítí (písek, drt, apod.);
- okamžitě ohlášení každého poškození vodovodní nebo kanalizační sítě pracovníkům pohotovostní služby na telefonní 499 628 666;
- aby v případě poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě byl pracovníkům a technice MěVaKu, umožněn přístup na tyto pozemky bez předchozího oznámení, pro zabránění škod z důvodu prodlžení;

MěVaK upozorňuje, že při práci v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 275/2013 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

V zájmové oblasti se dále nacházejí / mohou nacházet / vodovodní a kanalizační přípojky (v příloze vyznačeny tenkou čarou), které jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2006 Sb. majetkem vlastníka pozemku, kterému přísluší, pokud byla vybudována před dnem účinnosti tohoto zákona, případně v majetku toho, kdo ji na své náklady pořizoval, pokud vznikly po vstoupení v platnost tohoto zákona. Ve vyjádření jsou zakresleny přípojky, jejichž majitelé nám poskytly podklady pro jejich zakreslení.

**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 288 14 334, DIČ: CZ28818334 -1-**

**Ing. Roman Nosek
technické oddělení**

Příloha: Informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě 1 x A4
' Zakres zájmového území 1x A4

Platnost vyjádření končí dne 29. 9. 2017

Kontaktní osoba: Ing. Roman Nosek, Technické oddělení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové n. L., tel. 499 628 652, e-mail: roman.nosek@mevakdnl.cz

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové n.L. s.r.o.

Platí pouze s vyjádřením 188/2016

Provedeno informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě.

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit.

30. 9. 2016



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 288 10 334, DIČ: CZ28818334 -1-

Luz

Měřítko 1 : 479

5 0 5 10 15 20m





GEODÉZIE DVŮR KRÁLOVÉ s.r.o.

Legionářská 563
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace Dvůr
Králové nad Labem s.r.o.
Náměstí Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Dvůr Králové nad Labem dne
	065/2016 ZN	Nosek	27. září 2016

Věc : Žádost o vyjádření k podzemním sítím

Žádám tímto o vyjádření k podzemním sítím ve Vašem vlastnictví dle přiložených výřezů z katastrální mapy ve formátu *.pdf v ulici Spojených národů a mostu přes Hartský potok u OD Kaufland v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Naše firma zde dělá mapový podklad. Prosím i o poslání dat ve formátu *.dgn.

Děkuji.

- příloha : Mapa s vyznačením zájmového území (*.pdf).

S pozdravem

Zbyněk Nosek
jednatel společnosti

GEODÉZIE Dvůr Králové s. r. o.
Legionářská 563
544 01 Dvůr Králové n. L.
Telefon, fax: 499 320 150

TELEFON/FAX : 499 320 160, 499 320 190
IČO: 62024060, DIČ: CZ62024060
BANKOVNÍ SPOJENÍ: GE Money Bank Dvůr Králové n.L., číslo účtu: 191401594/0600
E-mail: nosek.gdk@seznam.cz, internet: <http://www.geodezie-dvurkralove.cz>