

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Zakázka: DD Lampertice, objekt Žacléř

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Marek Pavlík, tel.: +420 702 124 847, e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V rámci podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku stavby "DD Lampertice, objekt Žacléř" předkládáme níže uvedené dotazy :

- Skladba fasády F13. Uvedená skladba bude bez tepelné izolace ?
- Okna pozice číslo 13 a 21. Dle výrobců oken se jedná o příliš velké otvíravé pozice, které je z důvodu funkčnosti nutno rozdělit na menší otvíravá křídla. Změní Zadavatel uvedené pozice?
- Rádi bychom se vrátili k odpovědi Zadavatele v rámci Dodatečných informací č. 4, odpověď na dotaz č. 8. Zadavatel tedy požaduje předání (tištěné a elektronické verze) projektové dokumentace skutečného provedení ve dvou verzích? První bude dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. na základě projektové dokumentace dle, které bylo vydáno stavební povolení (tuto dokumentaci požaduje stavební úřad při kolaudačním řízení) a druhá na základě projektové dokumentace pro provedení díla (požadavek Stavebníka) ?

Odpověď č. 1

- Ano.
- Okno pozice č.13 bude provedeno s pevným zasklením bez otvírání bez změny rozměrů. Okna pozice č.21 a č.22 byla zmenšena, rozměry jsou patrné z připojené revize výpisu oken.
- Ne, dvě verze nejsou požadovány.
Požadujeme dokumentace skutečného provedení stavby s rozsahem a obsahem dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Požadavek je specifikován v návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

U položek 733, 734, 735 – Kompl. dod. + mtž PHP je chybně uvedena měrná jednotka. Dle našeho názoru by zde měly být kusy a nikoliv m2. Prosíme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď č. 2

Přenosné hasící přístroje jsou vykázány v kusech, opraveno viz příloha.

Přílohy:

AR.34 - VÝPIS OKEN č.5 - revize 01

AR.34 - VÝPIS OKEN č.7 - revize 01

AR.34 - VÝPIS OKEN č.8 - revize 01

190503R - Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 3 [zadání]

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 9. 6. 2020 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové 12. 5. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření