

I. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIDOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Předmětem revize je el.zařízení-nouzového osvětlení-únikových cest.

II. TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Vedení, uložení: dle ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-52.

Barevné značení: dle ČSN 33 0165

Dimenzování, jištění: dle ČSN 34 1020, ČSN 33 2000-5-523

Svítlidla jsou napojena a odjištěna-buď samostatnými jističi 6-10A/1B nebo ze světelných obvodů jednotlivých prostor-jištěny táž 6-10A/1B jističi-vodiči CY 1.5mm². Sály staré ORT,RTG-suterén a přízemí,sály nové chir.-na baterie 24V.

V objektech ON Náchod jsou instalovány nouzové svítidla v provedení II.tř.. P20 a 40, 6-9W.výrobce Fulgur a Iverlux.

Svítlidla na jednotlivých oddělení a objektech jsou instalována podle PD a jejich provedení odpovídá době zhotovení el.instalace.

Při revizi byla ověřena funkčnost nouzového osvětlení a kontrola upevnění a mechanického stavu svítidel.

Svítlidla mají svítit min. 1hod. - ČSN EN 1838 čl.4.2.5.

V. Ochrana před úrazem el.proudem:

Základní ochrana :

- KRYTÍM a IZOLACÍ dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana při poruše :

- Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
 - Malé napětí dle ČSN 33 2000-4-41
- 