

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 14 (Dodatečná informace č. 14)

Zakázka: DD Lampertice, objekt Žacléř

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Marek Pavlík, tel.: +420 702 124 847, e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Rádi bychom poprosili o bližší specifikaci těchto položek.

Pevná podložka pod plynoměr - KÓD 513.0002 dle knihy specifikací	ks	1,0	nutno blíže specifikovat
Bezpečnostní rychlouzávěr plynu DN50 - KÓD 512.0004 dle knihy specifikací	ks	1,0	oceněno orientačně chybí parametry
Skříňka pro regulátor plynu	ks	1,0	nutno blíže specifikovat

Odpověď č. 1

Pevná podložka pod plynoměr - běžně požadavek dodavatele plynu, ten určí jak chce plynoměr podložit (uchytit), v knize specifikací vykázano nejpravděpodobnější řešení - L profil 50/50/5 mm

Bezpečnostní rychlouzávěr plynu DN50 - prac. přetlak 0-5 kPa, příkon 17 VA, krytí IP54, pro plynná paliva, teplota okolí -20 až + 60stC, teplota media max 80stC, napájecí napětí 24V nebo 12V, doba zapnutí 100%, spínací čas max 1s

Skříňka pro regulátor plynu - jedná se o plechovou skříňku s dvířky 600 x 400 x 200 mm, která má být umístěna před kotelnou a slouží pro elektromagnetický ventil. Název položky odpovídá ÚRS položce, která je této skříňce nejbližší odpovídající.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 3. 6. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření