

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 16 (Dodatečná informace č. 16)

Zakázka: DD Lampertice, objekt Žacléř

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Marek Pavlík, tel.: +420 702 124 847, e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Našli jsem rozpor ohledně provedení dveří např u pozice 025. Kde je :

- Typ dveří DD tedy **dveře dřevěné**
- Specifikace kód 12N tedy **dveře ocelové** hladké
- Specifikace text **dveře ocelové** hladké
- Požární odolnost EI30 DP3, což DP3 znamená **dveře dřevěné**

Tak jaké vlastně jsou ? Dřevěné nebo ocelové ?

Stejný problém je zatím jen u 1PP na pozicích 025, 026, 028 a 033.

Odpověď č. 1

Typ dveří bude DD - dveře dřevěné, specifikace kód byla upravena na 22P nebo 22 PK, specifikace text byla upravena na dveře dřevěné protipožární, kouřotěsné.

Dotaz č. 2

U dveří pozice 114 (dveře otočné) a 155 (dveře posuvné) je požadavek na větrací mřížku s minimální průtočnou plochou 0,22m², což je docela dost a bude to velká mřížka cca 60x 40cm. Je tento požadavek na mřížku správný?

Odpověď č. 2

Velikost průtočné plochy je správně 0,22 m². Je to hlavní přívod vzduchu do prostoru kuchyně.

Přílohy:

VÝPIS DVEŘÍ

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 19. 6. 2020 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové 11. 6. 2020

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření