

Vysvětlení zadávacích zadávacích podmínek č. 2

Zakázka: **„Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace)“ – nemocnice Rychnov nad Kněžnou**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o zjednodušené podlimitní řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro část zakázky Čistá vestavba (Porodnice RnK výkaz výměr (Z)) chybí u položky č. 42 vzorec pro výpočet celkové ceny této položky. Vzhledem k tomu, že je rozpočet uzamčený, nelze vzorec doplnit. Žádáme zadavatele o jeho doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejňuje výkaz výměr *Porodnice RnK výkaz výměr (O)* pro část zakázky Čistá vestavba s doplněným vzorcem u položky č. 42.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě D.1.1.1.01 je uvedeno v části 3.3.4. Podlahy ...Do čistých prostor je navrženo homogenní neválcované PVC ve čtvercích...rozměry čtverců 615mm x 615mm. Ve výkresu INT.2 Půdorys a specifikace barevnosti podlah 5.NP jsou v místnostech 501, 502, 503 a 507a barevné asymetrické prvky podlah. Z dokumentace není zřejmé, zda se jedná o polep či různobarevnou skladbu PVC. Děkuji za upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Materiál je přesně, jak je napsáno a jak zmiňuje tazatel. Členění je vyřezáváno vodním paprskem do povlaku s využitím jiného odstínu definovaného materiálu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Porodnice RnK výkaz výměr (O)

V Hradci Králové 25. 6. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření