

## **Vysvětlení dotazů vznesených v rámci předběžné tržní konzultace dne 4. 6. 2020**

v souladu s § 33 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

**Zakázka:** „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – regálové systémy“

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název                      **Královéhradecký kraj**  
Sídlo                      **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO                        708 89 546  
DIČ                        CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech předběžné tržní konzultace:

Mgr. Jitka Bučková, [jbuckova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jbuckova@kr-kralovehradecky.cz), +420 495 817 512

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

| <b>Dotazy dodavatelů:</b>                                                              | <b>Odpovědi zadavatele:</b>                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Má zadavatel požadavek na protiprachové profily?                                       | Ano, jsou v požadavcích.<br>Protiprachové profily po celém obvodu regálového pole. Prachotěsné zásuvky regálů R17, R28, R29, R45.        |
| Má zadavatel požadavek na plastové popisky?                                            | Ano                                                                                                                                      |
| Má zadavatel požadavek na výsuvné police?                                              | Ano, v R1, R1a, R4, R5, R7, R8, R10, R12, R26, R26a, R35, R40, R41, R41a.                                                                |
| Má zadavatel požadavek na protipožární opatření v depozitářích – odvodňovací kanálky?  | Protipožární opatření nebudou v depozitářích realizována, pouze EPS, EZS.                                                                |
| Má zadavatel požadavek na pohyb regálového pole zajištěný brzdou – pasivní bezpečnost? | Ano, je požadavek na blokační systém jednotlivých polí.                                                                                  |
| Má zadavatel požadavek na uzamykatelné bloky?                                          | Ano                                                                                                                                      |
| Má zadavatel požadavek na skleněné uzamykatelné dveře?                                 | Ano, u <u>otevřených depozitářů</u> bezpečnostní uzamykatelné skleněné dveře:<br>R6a (1 ks), R6b;<br>R18a, R18b (jednotlivé zásuvky musí |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | být opatřeny bezpečnostním cylindrickým zámkem – i jedním zámkem pro celý blok zásuvek; jednotlivé zásuvky musí být opatřeny bezpečnostním sklem při náhledu do zásuvky; R26a, R26c; R30, R30a – zde dbát na zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění. Uzamykatelné skleněné dveře u dvou polí regálu R27. |
| Má zadavatel požadavek na bočnice – plné nebo perforované?                                                                                          | Budou uplatněny obě varianty. Perforované bočnice regálů R1, R1a, R7, R8. Neperforované bočnice u všech zbylých regálů z výpisu.                                                                                                                                                                                                         |
| Má zadavatel požadavek na bočnice, které budou opatřeny sklopnými stolky?                                                                           | Ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Má zadavatel požadavek na zabezpečení bloků proti vyklopení, vykolejení?                                                                            | Ano, požadavek na toto zabezpečení, kolejnice opatřit vhodnými ukončovacími prvky.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Má zadavatel požadavek na vzorkování?                                                                                                               | Ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Při prohlídce bylo zjištěno, že jsou v budově vystupující sloupy nebo pilíře, které nejsou v projektové dokumentaci, upřesnění zadávacích půdorysů. | Dle návrhu TECHNICO OPAVA jsou vystupující pilíře v místnosti 3.03 a 3.08, kde mezi vystupujícím pilířem a navrženým regálem má zůstat mezera cca 950 mm. Řešení bylo odsouhlaseno uživatelem.                                                                                                                                           |
| Má zadavatel požadavek na mechanické ovládání regálů?                                                                                               | Ne, požadavek na obsluhu mechanismu pouze jednou rukou.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nosnost podlahy - statické posouzení. 2-4 koleje nesou zatížení přímkové, ne plošné                                                                 | Stropní konstrukce pod regály byla posouzena na bodové zatížení, spočtené pro 3 kolejnice. Rozměrové a zatěžovací předpoklady pro posouzení přiloženy v samostatné příloze č. 1 Schémata regálů.                                                                                                                                         |
| Má zadavatel požadavek na uzamykatelné bloky?                                                                                                       | Ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Má zadavatel požadavek na bezpečnostní skla – třída bezpečnosti?                                                                                    | P7B, P8B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Má zadavatel požadavek na výsuv zásuvek?                                                                                                            | Požadavek na 100 % výsuv zásuvek – zajištění proti úplnému samovolnému vyjmutí zásuvky Zajištění zásuvek proti vysunutí při pohybu s polem regálu – aretace zásuvek.                                                                                                                                                                     |
| Má zadavatel požadavek na řetězový převod – kolik polí regálu se bude najednou pohybovat?                                                           | Požadavek na pohyb všech polí regálu najednou.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Má zadavatel požadavek na inertní materiál zásuvek – co nesmí vypouštět?                                                                            | Inertní materiál nesmí vypouštět kyselé polutanty. Nejvhodnější                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | materiál je PE.                                                                                                         |
| Má zadavatel požadavek na perforované bočnice – poměr perforace k celé ploše?                                      | Není speciální požadavek, výroba dle výrobního standardu – podélná perforace.                                           |
| Vysvětlení požadavku pochozí regál – R25, R44?                                                                     | Regál musí umožnit práci na jeho povrchu, tzn. regál musí unést zatížení maximálně 250 kg a pohyb po celé ploše regálu. |
| Má zadavatel požadavek na vzorkování?                                                                              | Ne.                                                                                                                     |
| Konkrétní požadavek na cedulky – plastové x magnetické?                                                            | Plastové.                                                                                                               |
| Jaký je požadavek na materiál regálů?                                                                              | Dle projektové dokumentace – povrchová úprava lakováním práškovou barvou.                                               |
| Jaký je požadavek na nosnost zásuvek a úložných ploch?                                                             | Viz projektová dokumentace.                                                                                             |
| Jaký je požadavek na sjíždění regálů po zatížení?                                                                  | Regály se nesmí sjíždět ani při úplném zatížení - použití blokačního systému. Nutno dbát na bezpečnost práce.           |
| Je požadavek zadavatele na pevné stěny, nebo zavětrávání v jednom poli regálu?<br>Doporučení pevných perforovaných | Dle projektové dokumentace – zpevnění diagonálami.                                                                      |
| Je součástí dodávky dodání předmětů z Výpisu vnitřního vybavení, které nesouvisí s dodávkou regálových systémů?    | Budou z Výpisu vnitřního vybavení vyškrtnuty dodávky, které nebudou předmětem veřejné zakázky.                          |

Příloha:

1) Schémata regálů

V Hradci Králové dne 2. 7. 2020

Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření