

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Vzduchotechnika hlavní budovy SPŠ stavební HK – zpracování PD včetně autorského dozor a EP
Spisová značka	CIRI/2020/364
Zadavatel	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 IČO 62690035, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 787/11
Způsob zadání	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v otevřené výzvě

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Požární dispozice je k dispozici? Naprosto nezbytný podklad pro správný návrh.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje dokumenty k požární dispozici.

Dotaz č. 2

Jak je myšlená alternativa decentralního systému, když požadovaný návrh neumožní památkáři a pravděpodobně ani nosný systém budovy a nově vyměněná okna v objektu?

Odpověď na dotaz

Zadavatel požaduje zpracovat obě varianty (centralizovanou/decentralizovanou) z důvodů porovnání ekonomické výhodnosti jednotlivých variant. Pokud nebude doložitelně možné jednu z variant realizovat, přistoupí se k realizaci té druhé.

Dotaz č. 3

Podle mého názoru není jiná možnost než vypracovat PD dle studie firmy KASTT spol. s r.o.. Nerozumím požadavku vypracovat alternativy. Co když vyjde ekonomicky výrazně lépe decentralní systém a nebude možné jej realizovat?

Odpověď na dotaz

Viz odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz č. 4

Držíme chlazení do VZT jednotek? Decentrální systém opět velký problém. Kam by se umístily venkovní jednotky pro chlazení do VZT při decentrálním systému?

Odpověď na dotaz

Zadavatel požaduje možnost úpravy teploty. Návrh umístění venkovních jednotek je plně v kompetenci zpracovatele projektu.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání se přiměřeně prodlužuje obdobně smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Lhůta pro podání nabídek končí 16. 7. 2020 v 10:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření