

Střední průmyslová škola stavební
Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové

ZAČLENĚNÍ

do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím

1) Místo, kde je činnost provozována:

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova 787.

2) Druh provozované činnosti:

Budova školy slouží k výuce žáků v jednotlivých třídách, popř. odborných učebnách včetně tělocvičny.

3) Údaje o provozované činnosti:

Budova školy je zděná stavba o 4 nadzemních podlažích, kde není zřízena chráněná úniková cesta.

4) Přiřazení charakteristik k činnosti a místu:

Podle ustanovení § 4, odst.(2), písm.j) zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů se budova školy zařazuje do kategorie

se zvýšeným požárním nebezpečím.


Toto rozhodnutí bylo provedeno na základě ustanovení vyhlášky MV č.246/2001 Sb., § 18, písm.e), protože se jedná o budovu, která má 4 nadzemní podlaží bez zřízené chráněné únikové cesty a nejsou zde tedy běžné podmínky pro zásah hasičských jednotek .

5) Prohlášení právnické osoby:

Souhlasím se začleněním střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle ustanovení § 4, odst.(2), písm.j).

Hradec Králové dne 10.6.2005


Zpracoval: Věněk Maděra, technik PO
č.osv.MV Z-TPO-15/2004


Mgr.Nataša Ungermannová
ředitelka školy

Kategorizace činnosti je platná do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst.(4) vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové.

SOUPIS

požárně bezpečnostních zařízení instalovaných ve škole.

Zařízení pro požární signalizaci:

/elektrická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů/

není v budově instalováno

Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu:

/samočinné hasicí systémy, stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení/

není v budově instalována

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru:

/zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová klapka vč.ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře/

nejsou v budově instalována

Zařízení pro únik osob při požáru:

/evakuační výtah, nouzové osvětlení/

není v budově instalováno

Zařízení pro zásobování požární vodou:

/vnitřní požární vodovod vč.nástěnných hydrantů, suchovod/

škola - 11 nástěnných požárních hydrantů C 52

suterén tělocvičny - 2 nástěnné hydranty C 52

požární potrubí /suchovod/ není v budově instalován

Zařízení pro omezení šíření požáru:


/požární klapka, požární dveře/

ve škole instalovány požární dveře dvoukřídlé - 4x v přístavbě tělocvičny

Hradec Králové dne 10.6.2005

Zpracoval: Věněk Maděra, č.osv.MV Z-TPO-15/2004




Mgr.Nataša Ungermannová
ředitelka školy