

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

**Zakázka: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa
– dodávka vybavení – úložné regály“**

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

František Mrázek, DiS, tel.: +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrovič, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

ve specifikaci regálů uvádíte, že by konstrukce regálů měla být lakovaná, barva laku světle šedá. Z jakého důvodu trváte na tomto požadavku? Byl by zadavatel ochoten akceptovat i standardní provedení regálů, tedy pouze pozink?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na zadání, lakovaná konstrukce je požadována z hygienických důvodů (častá údržba a čištění pomocí chemických prostředků). Dodavatel nacení provedení uvedené v zadávacích podmínkách.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 13. 7. 2020

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření