

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují

NMNM/2997/2017/OZP/Haj/2

Hájek/491 419 663

13. března 2017

Ing. Marcela Kalužná, Českoskalická 1351, 547 01 Náchod

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), na základě předložené projektové dokumentace doručené správnímu úřadu dne 9. března 2017,

vydává závazné stanovisko

podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona

k projektové dokumentaci na stavbu „VÝDEJNA STRAVY – KRÁLÍČEK“ na stavební parcele číslo 77 v katastrálním území Nové Město nad Metují (investor: Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují):

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona **nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby** podle předložené projektové dokumentace, které vypracovala ing. Marcela Kalužná, Českoskalická 1351, 547 01 Náchod, v lednu 2017, pod zakázkovým číslem 19/2016.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, obdržel dne 9. března 2017 od ing. Marcely Kalužné, bytem Českoskalická 1351, 547 01 Náchod, projektovou dokumentaci na stavbu „VÝDEJNA STRAVY – KRÁLÍČEK“ na stavební parcele číslo 77 v katastrálním území Nové Město nad Metují.

Podle předložené projektové dokumentace jsou odpadní splaškové vody z objektu č. p. 1035 svedeny do septiku a následně vypouštěny do vodního toku Metuje. Vyčištění odpadních vod v septiku nedosahuje úrovně požadované Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Z výše uvedeného důvodu je tento způsob likvidace v rozporu s platnou legislativou.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona je stavebník povinen při provádění stavby nebo její změny zabezpečit odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod z této stavby v souladu s vodním zákonem. Bez splnění této podmínky nesmí být povolena stavba, změna

stavby před jejím dokončením, užívání stavby, dodatečné povolení stavby ani změna užívání stavby.

Poučení

Podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčené správní orgány.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání lze podat až proti rozhodnutí, jehož je toto závazné stanovisko podkladem.



Martin Hájek
referent Oddělení životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Městský úřad
odbor výstavby a regionálního rozvoje
oddělení životního prostředí
Nové Město nad Metují
549 01
otisk úředního razítka

Na vědomí: Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje