0.1.10/R.02PŮDORYS 7NP
7NP- PORODNICE

TABULKA PŘEKLADŮ

Ozn.	Název	Rozměr (š/v/d mm)	min. délka uložení	Max.světlost otvoru (mm)	Počet překladů nad otvorem	Poznámka	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Počet překladů celkem
B01	Keramický překlad dl.1000mm	70x238x1000	min. 125 mm	750	2		1								2
					3									1	3
							CELKEM								5
B02	Keramický překlad dl.1250mm	70x238x1250	min. 125 mm	1000	2		3								6
					3	atypické uložení u rohového sloupu								2	6
							CELKEM								12
B03	Keramický překlad dl.1500mm	70x238x1500	min. 125 mm	1500	3		1							2	9
							CELKEM								9
B04	Keramický překlad dl.1750mm	70x238x1750	min. 125 mm	1500	2		3								6
					2		1								2
							CELKEM								8
B05	Keramický překlad dl.2000mm	70x238x2000mm	min. 200 mm	1600	3									1	3
							CELKEM								3
B06	Keramický překlad dl.2250mm	70x238x2250	min. 200 mm	1850	3		2								6
					2		1								2
							CELKEM								8
B07	Keramický překlad dl. 2500mm	70x238x2500	min. 250 mm	2000	2		5								10
							CELKEM								10
B08	Keramický plochý překlad dl.1250mm	145x71x1250	min.125 mm	1000	1		10	1	1	1	1	1	1		16
							CELKEM								16
B09	Keramický plochý překlad dl.1000mm	145x71x1000	min.125 mm	750	1		2	1	1	1	1	1	1		8
							CELKEM								8
B10	Keramický plochý překlad dl.1750mm	145x71x1750	min.125 mm	1750	1		1								1
							CELKEM								1
B11	Ocelový profil L50x50x5	50x50x1100	min.150 mm	800	2	uloženo naležato, zdivo nad překladem upraveny dle pásnice pro osazení na překlad	4								8
							CELKEM								8
B12	Ocelový profil L50x50x5	50x50x800	min.150 mm	500	2	uloženo naležato, zdivo nad překladem upraveny dle pásnice pro osazení na překlad	1								2
							CELKEM								2
							Celkový počet všech překladů								90

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	Hrubá podlaha	Nášlapná vrtsva	Sokl	Povrch stěn - omítka	Povrch stěn - obklad	Povrch stěn - malba	Podhled	Světlá výška	Povrch stropu	Poznámka
J.07.001	CHODBA	148,20	121,25	F12	V8	P2	O3,O4	T5	M4	C5	2300,2400	M1	
J.07.002	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	18,29	33,15	F12	V8	P2	O3,O4		M4	C1	2400,2800	M1	
J.07.003	SCHODIŠTĚ	24,52	21,82	F12	S3,S4,V8	P1,P2	O3,O4	-	M4,O3,O4	C13	2800	M1,03,04	
J.07.004	SKLAD POM.+INFUZNÍ ROZTOKY	22,21	20,22	F12	V2	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2400,2800	M1	
J.07.005	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	18,77	21,21	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.006	HYG.ZÁZ.	3,98	8,85	F12	V5+V9	P2	O	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.007	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	18,97	21,29	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.008	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	18,82	21,23	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.009	HYG.ZÁZ.	4,02	8,90	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.010	POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ	25,28	25,33	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.011	HYG.ZÁZ.	4,02	8,90	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.012	POKOJ 2L+MATKA+DÍTĚ	25,53	25,42	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.013	HYG.ZÁZ.	4,02	8,89	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.014	POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ	25,51	25,47	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.015	HYG.ZÁZ.	3,99	8,86	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.016	POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ	25,51	25,48	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.017	HYG.ZÁZ.	4,02	8,90	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.018	POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ	25,53	25,43	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.019	HYG.ZÁZ.	3,98	8,85	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.020	POKOJ 2L MATKA+DÍTĚ	25,25	25,39	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.021	HYG.ZÁZ.	4,29	9,15	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.022	VYŠETŘOVNA	24,24	21,15	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2800	M1	
J.07.023	KUCH.+ ODPOČINK-MÍSTNOST	14,29	15,87	F12	V6	P4	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2400,2800	M1	
J.07.024	ROZVODNA NN	6,05	10,05	F5	S1	P1	O1	-	M4	C12	2800	M1	dielektrická guma
J.07.025	CHODBA	4,02	9,10	F12	V8	P2	O4	-	M4	C5	2600	M1	
J.07.026	KUCH. +ODPOČ.MÍST.NEONATOLOGIE	15,02	15,92	F12	V6	P4	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2400,2800	M1	
J.07.027	WC ZAM.PŘEDSÍŇ	1,90	5,60	F12	V5	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
J.07.028	POHOT. POKOJ LÉKAŘŮ NEONATOL.	17,72	20,55	F12	V6	P4	O1,O3,O4	-	M4	C7	2400,2800	M1	
J.07.029	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	19,18	21,37	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.030	HYG.ZÁZ.	4,01	9,00	F12	V5+V9	P2	O3	T3		C9	2600	M1	
J.07.031	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	18,85	21,22	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2600,2400	M1	
J.07.032	HYG.ZÁZ.	4,02	8,90	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.033	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	19,75	21,52	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.034	HYG.ZÁZ.	3,98	8,85	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.035	SKLAD	6,51	10,85	F12	V3	P2	O4		M4	C6	2600	M1	
J.07.036	POKOJ 3L MATKA+DÍTĚ	37,00	29,87	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.037	HYG.ZÁZ.	3,31	7,80	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.038	PRACOVNA SESTER	13,98	15,67	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2800	M1	
J.07.039	POKOJ 1L MATKA+DÍTĚ	18,50	21,32	F12	V3	P2	O1,O3,O4	T4	M3	C11	2400,2800	M1	
J.07.040	HYG.ZÁZ.	4,00	9,01	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.041	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,84	13,12	F12	V5	P2	O2,O3	T3	-	C9	2800	M1	
J.07.042	ÚKLID	2,31	6,17	F12	V5	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
J.07.043	WC IMOBIL.	4,10	8,15	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
J.07.044	PRACOVIŠTE NEONATOL.SESTER	22,59	20,67	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2400,2800	M1	
J.07.045	JIP-INTERMEDIÁLNÍ PÉČE	23,12	21,17	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2800	M1	
J.07.046	NOVOR.LŮŽKA PRO ZDRAVÉ DĚTI	22,62	21,47	F12	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C5	2800	M1	
J.07.047	WC ZAM.	2,02	6,10	F12	V5	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
J.07.049	KUCHYŇKA	16,95	18,87	F12	V8	P2	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2800	M1	
J.07.050	ODPOČ.MÍST.PACIENTŮ,JÍDELNA	31,85	23,17	F12	V8	P2	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2400,2800	M1	
J.07.051	POHOTOVOSTNÍ POKOJ LÉKAŘŮ	17,96	20,81	F12	V6	P4	O1,O4	-	M4	C7	2400,2800	M1	
J.07.052	HYG.ZÁZ.	3,65	9,95	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.053	SPRCHA ZAM.	2,20	6,40	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.054	HYG.ZÁZ.	3,96	8,82	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.055	HYG.ZÁZ.	4,00	9,84	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
J.07.056	CHODBA	4,23	9,40	F12	V8	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
		862,44 m²											

LEGENDA MATERIÁLU

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD STATIKA
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 24 Profi DRYFIX P15 NA MALTU MVC 10 TL. ZDIVA 240 mm BEZ OMÍTEK, ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ 372x240x249 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 19 AKU P15 NA MALTU MVC 10 TL. ZDIVA 190 mm BEZ OMÍTEK, ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ 372/192/238 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 14 P+D P10 NA MALTU MVC 5 TL. ZDIVA 150 mm S OMÍTKAMI, ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ 497x140x238 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 8 P10 NA MALTU MVC 5 TL. ZDIVA 80 mm BEZ OMÍTEK, ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ 497x80x238 mm
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEBO VÝPLŇOVÉHO BETONU
- PROSKLENÉ KONSTRUKCE
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY V.2 100mm
- KONSTRUKCE ČISTÉ VESTAVBY - DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY
- HUTNĚNÉ NÁSYPY
- ROSTLÝ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE, - viz. TABULKY SKLADEB
- POŽÁRNÍ HYDRANT - např. HASIL 700x700x250 S TVAROVĚ STÁLOPU HADICÍ BARVA BÍLÁ, DÉLKA HADICE 30 m
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ
- ZAVĚŠENÝ PODHLED - SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH
- (2600) KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- EW30DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- S01 F01 C01 H01 SKLADBY STŘECH, TERAS, HRUBÝCH I NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, OBVODOVÝCH STĚN, HYDROIZOLACÍ, PODHLEDŮ - viz. TABULKY SKLADEB
- O01 OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTRVORŮ
- D80/P OZNAČENÍ DVEŘÍ V OBJEKTU
- T09 Os01 OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- KL01 Z01 OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- B01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

SDK 3 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100 mm
- KONSTRUKCE CW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE tl.50 mm
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 4 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE CW 100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 5 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE CW100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 6 – SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE 2xCW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 7 – SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 75 (resp. zesilené UA PROFILY)
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 8 – SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.340mm
- KONSTRUKCE 2xCW 75 (resp. zesilené UA PROFILY)
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm

SDK 9 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- KONSTRUKCE CW 100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 10 – SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 11 – SDK PŘÍČKA TROJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.125mm
- KONSTRUKCE CW 50
- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK 2x S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD) + 1x Z TVRZEYCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113

SDK 12 – KOMBINOVANÁ SDK PŘÍČKA S PŘEDSAZENOU STĚNOU tl.225mm
- KONSTRUKCE CW 50 + CW 75
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 m[illegible] SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZEYCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 3x12,5m[illegible] SAFEBOARD)
- OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 1x 12,5mm + 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113 + W626

SDK 13 – KOMBINOVANÁ SDK PŘÍČKA S PŘEDSAZENOU STĚNOU tl.195mm
- KONSTRUKCE CW 50 + CD
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm(např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 3x12,5mm(např. SAFEBOARD)
- OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x 12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113 + W623

SDK 14 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100mm
- KONSTRUKCE CW 50
-DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1X12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 15 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.113mm
- KONSTRUKCE CW 50
- NA LÍCI DO m.č. K.02.031 TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 2x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- NA OPAČNÉ STRANĚ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112/W113

SDK 16 – SDK DVOJITÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.200mm
- KONSTRUKCE CW 75
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 1x12,5 mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5mm (např. SAFEBOARD)
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ ALUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 62dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W626

SDK 17 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100mm
- KONSTRUKCE CW 50
- NA LÍCI DO m.č. J.02.023 DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- NA OPAČNÉ STRANĚ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 18 – SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.120mm
- KONSTRUKCE CW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W626

* - POŽÁRNÍ PŘÍČKY NUTNO KOORDINOVAT S PBŘS - POŽÁRNÍ PŘÍČKA BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ IZOLACÍ S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY (DESKY 45kg/m³),
- PŘÍČKY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BUDOU OPATŘENY SKELNOU IZOLACÍ V ROLÍCH

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

SDK 1 – SDK ŠACHTOVÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.75mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (min. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W629

SDK 2 – SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100 mm
- KONSTRUKCE CW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK A 2x12,5 mm
- MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE tl.50 mm
- ODPOVÍDÁ W112

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) JSOU VYZNAČENY SCHÉMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 mm
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD FASÁDNÍMI PRVKAMI JSOU ŘEŠENY JAKO MONOLITICKÉ V RÁMCI SKELETU, ZPRACOVANÉ V PROJEKTU STATICKÉ ČÁSTI
- PŘEKLADY NAD OTVORY VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH V CIHELNÉM ZDIVU. POKUD NENÍ V DOKUMENTACI ZTI UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH PŘIZDÍVKÁCH A V PODLAHÁCH.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN
- Z DŮVODU SJEDNOCENÍ PORCHŮ BUDO PRO OPLÁŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽITO SDK OPLÁŠTĚNÍ
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.**

S

IDrev	Název změny	Datum
R.01	Úprava tvaru obvodových železobetonových sloupů	03.10.2018
R.02	Úprava tvaru a pozice obvodových železobetonových sloupů	12.11.2018

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Ing. Kateřina Fibikarová
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA		Formát :	36xA4
		Datum :	
		Č.zak.:	J-2014-08-27
Název : PŮDORYS 7NP		Číslo výkresu :	D.10.1.10/R.02
Stupeň PD :	DPS	Měřítko :	1:50

JIKA CZ
Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375