



1.P.P.

Ozn.	Účel miestnosti	Osvetlenosť / lx /	Poznámka:	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 – 3
001	Strojovna výtahu	Stávající	Není předmětem této PD	
002	WC	Stávající	Není předmětem této PD	
002a	Predsín WC	200	Normální	
003	Výtah nákladní	Stávající	Není předmětem této PD	
004	Výtah osobní	Stávající	Není předmětem této PD	
005	Úklid	Stávající	Není předmětem této PD	
006	Chodba	Stávající	Není předmětem této PD	
007	Denní místnost	Stávající	Není předmětem této PD	
008	Chodba	200	Normální	
008a	Šatna	200	Normální	
009	Chladírna	Stávající	Není předmětem této PD	
010	Šatna	Stávající	Není předmětem této PD	
011	Šatna chlapci	200	Normální	
011a	Umývárna chlapci	200	viz. Protokol	
011b	WC-pisoiár	200	Normální	
012	WC	200	Normální	
012a	Predsín WC	200	Normální	

Ozn.	Účel miestnosti	Osvetlenosť / lx /	Poznámka:	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 – 3
013	Chodba	200		Normální
013a	Šatna dívky	200		Normální
013b	Umývárna dívky	200		Viz protokol
013c	WC	200		Normální
014	Hrubá zelenina	Stávající	Není předmětem této PD	
015	Sklad odpadů a obalů	Stávající	Není předmětem této PD	
016	Chodba	Stávající	Není předmětem této PD	
017	Vzduchotechnika	Stávající	Není předmětem této PD	
020	Chodba	Stávající	Není předmětem této PD	
021	Schodiště	Stávající	Není předmětem této PD	
022	Umývárna muži	200		Viz protokol
022a	WC muži	200		Normální
022b	Pisoiár	200		Normální
023	Predsínka WC ženy	200		Normální
023a	WC ženy	200		Normální
023b	Sprecha ženy	200		Viz protokol
037	Predsínka	200		Normální

Ing. Milan Novák

Johnova 288, 549 01 Nové Město nad Metují, Tel: 604571257

Investor: SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
Čs.armády 376, Nové Město nad Metují

Účel PD: SP

Datum: 06/2020

Čís.zak.: 02/20/No

Měřítko: 1 : 100

Číslo výkresu: E1

Nové Město nad Metují – KASÁRNA
ELEKTROINSTALACE

1.P.P.–úpravy osvětlení a zásuvek

Projektant: Ing. Milan Novák