



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/016-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
30. 7. 2020

Vysvětlení č. 9 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Vážení,
vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Nikde v projektu ani v soupisu prací není uvedeno Lešení, které je potřeba při montáži výztuže. Výztuž opěrné zdi dosahuje výšky až 3m.

Je dodávka lešení, jeho montáž a demontáž součástí položky 32736, nebo zadavatel doplní soupis prací o tuto položku?

Dotaz č. 2:

V projektu je uvedeno „KOTVENÍ OBKADU“. V soupisu prací však tato položka není uvedena.

Je dodávka kotvení obkladu a lešení součástí položky 327213, nebo zadavatel doplní soupis prací o tuto položku?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Součástí položky č. 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI (objekt SO 201.01 Opěrné zdi) je mimo jiné dodávka lešení, jeho montáž a demontáž.

Dotaz č. 2:

Součástí položky č. 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE (objekt SO 201.01 Opěrné zdi) je mimo jiné kotvení obkladu.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření