

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 21. 8. 2020

**ZADAVATEL:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Sídlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 21 Trutnov  
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel  
IČO: 260 00 237

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

#### Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. "obnova gastronomického vybavení 1"

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Odrážka dotaz č. 1:

U elektrického varného kotle s nepřímým ohřevem cca 150 litrů požadujete celkový příkon do 45 kW a u el. varného kotle cca 250 litrů žádáte celkový příkon do 25 kW. Domníváme se, že došlo k záměně požadovaných příkonů. Předpokládáme správně, že u el. kotle cca 150 litrů by měl být celkový příkon do 25 kW a u kotle cca 250 litrů příkon do 45 kW?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Popsané příkony jsou uvedeny jako maximálně možné, přičemž respektují kapacitní možnosti přívodních el. kabelů. Oba údaje jsou správné. U elektrického kotle, cca 150 l, je očekáván příkon do 45 kW a u elektrického kotle, cca 250 l, je možný příkon do 25 kW. Záměna není možná.

#### Odrážka dotaz č. 2:

U elektrického varného kotle s nepřímým ohřevem cca 250 litrů uvádíte vnější rozměry zařízení do cca 1200 x 1000 x 1000 mm. Je možné nabídnout kotel o rozměrech 1350 x 900 x 900 mm? Z hlediska prostoru kuchyně a dispozice rozmístění nebude mít tento rozměr žádný negativní vliv na rozmístění ani uličky.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Varný kotel, cca 250 l, bude v budoucnu doplněn o další modulové technologické prvky. Z tohoto důvodu je očekávaný rozměr kotle 1200 mm, aby ho bylo možné umístit do varného bloku v kombinaci s běžnými moduly o šířce 400, 800 či 1200 mm. Zadavatel zadání nemění.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemění podmínky zadávací dokumentace, nemění se termín ani předložení nabídek.

S pozdravem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.  
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel  
v zastoupení Ing. Petr Kozák, prokurista  
Maxima Gorkého 77  
541 01 Trutnov

V Trutnově dne 21. 8. 2020