



## Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
Fax: 495 533 973  
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/018-14/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
8. 4. 2014

**Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce „Protihluková opatření – výměna oken, silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Buzulucká, ul. Pouchovská, ul. Velká, silnice III/3089 Smiřice, ul. Palackého“**

V souladu s bodem 4. Výzvy k podání nabídek zn. TOÚ/018-14/Ko ze dne 21. 3. 2014, Vám poskytují dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

### Znění žádosti:

#### **Dotaz č. 1**

*Mám dotaz na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zda platí, dle výpisu prvků u každé pozice uvedené celkové RW okna např. položka 1(buzulucká 936), Rw 38dB(okna jako celku v zabudovaném stavu), položka 5(pouchovská 931), Rw 36dB a dále u většiny oken je celkové Rw 33dB. Jde mi o to, zda tyto hodnoty uváděných položek máme dodržet a cenit podle toho.*

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

#### **Odpověď k dotazu č. 1:**

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující (viz dodatečné informace č. II ze dne 4. 4. 2014, odpověď k dotazu č. 3):

Ze zadávacích podmínek (Výzva k podání nabídek, soupis prací, návrh smlouvy o dílo) vyplývá, že hodnoty Rw min 33, resp. 38 dB jsou požadovány jako minimální vždy pro danou část plnění (jednotlivé ulice v Hradci Králové), okna s nižšími hodnotami nelze tedy použít. Specifikace dle hlukových, resp. akustických expertiz, je myšlena jako specifikace minimálních hodnot (33, resp. 38 dB) pro danou část plnění (jednotlivé ulice v Hradci Králové).

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Karel Janeček  
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje