


Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
101	VSTUPNÍ CHODBA	45,11
102	CHODBA	9,62
103	CHODBA	39,97
104	STACIONÁŘ	29,66
105	CHODBA	19,34
106	VSTUP, ČEKÁRNA	12,27
107	KALMETIZACE	16,93
108	ÚKLID	4,65
108.1	SKLAD	7,97
109	ORDINACE LÉKÁŘE	20,32
110	ČEKÁRNA	16,51
111	PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ	24,02
112	WC INV. PAC.	4,51
112.1	PŘEDSÍN	1,83
112.2	WC PERS.	1,48
113	ORDINACE 2. LÉKÁŘE	13,06
114	DENNÍ MÍSTNOST	7,53
115	SPIROMETRIE	22,10
116	DENNÍ MÍSTNOST	10,62
117	ORDINACE LÉKÁŘE I	21,84
118	ŠATNA SESTER	7,91
119	PRACOVNA SESTER	17,92
120	KOUPELNA	8,88
121	FOTOTERAPIE	4,90
121.1	WC PAC.	3,25
122	WC PAC.	4,58
123	CHODBA	4,35
123.1	DENNÍ MÍSTNOST	16,87
123.2	WC PERSONÁL	1,28
123.3	SKLAD, ÚKLID	4,58
123.4	PŘEDSÍN	1,85
124	ORDINACE LÉKÁŘE II	18,74

LEGENDA

- NP1 LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S NAPOJENÍM NA ZÁLHOVANÝ ZDROJ
- Naštený hydrant POŽÁRNÍ HYDRANT
- H PHP - PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- TP-EPS.xx TLAČÍTKO - POŽÁRNÍ POPLACH EPS
- PC.xx POŽÁRNÍ ČIDLA OKRUHU EPS

POZNÁMKA

- Ústředna EPS typ FP2864 ARITECH je umístěna na vrátnici, kde je zajištěna trvalá obsluha
- Veškerá čidla a tlačítka budou napojena na tuto stávající ústřednu
- Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru systému EPS fyzickými číselnými adresami
- Dvoustupňová signalizace v režimu „NOC“ s T1+2 min. a T2-5 min.
- PRÁCE VZT MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

±0,000 = 428,170 m n. m. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV			 PROJECTION s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMACE Projekční a inž. Antonína Kopeckého 151 541 02 Brno-venkov IČO: 28809403 Hlavní inženýrský stav
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek	
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek	
INVESTOR			
MÍSTO STAVBY			
STAVBA			
OBSAH			
D.14.16 EPS 1.NP - EPS			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3.NP PAVILONU A2 ON TRUTNOV			
FORMAT			
DATUM			
STUPEŇ PD			
MĚŘÍTKO			
Č. VÝKR.			
1:50			
10 x A4			
2020-02-27			
DSP + DPS			
112-B			