

Poznámka č. 1:

Potrubi medicijnalnih plinu bube vedeno ve vetrnem nenonavem podmedu na konzolnih

Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

Poznámka č. 3:
Přístroj kabel T3010 a DO obvodu před zapojením litříž EA pro cíveňadlné bláto klinického neuromyoelektrického systému, viz. Mlékova

dokumentace medicínálních plynů

Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible][illegible]

Souladňičný systém : JTSK		 SEVER	
Výkonný systém : BpV			
adresa : 200-000-200-701-11			
<h2 style="color: red;">AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 08/2020</h2>			
OZNAČENÍ:			
KŘÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEČ KRÁLOVÉ			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ODOŠEĚ FABIÁN	 KANIA <small>KANIA s.r.o. Sešilov 838 7120 Dobruška - Přelouč IČO: 252 22 2221 DIČ: CZ2522221</small>	
OSV. PROJEKTANT	ING. ODOŠEĚ FABIÁN		
OPRAVITEL	JAR. ŠTĚPÁNEK		
KONTROL. ČLOVĚK	ING. ZDĚNEK HÁJEK		
KRAJ, KRAJOVÝ HRADEČSKÝ	STĚNA GRAD : <u>401</u>		
NÁVĚŠTĚNA	NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVBA PRÁVNĚ ČP 511 POD LADOBORŮV A NÁMĚSTÍ SVĚTLOU NÁMĚSTÍ HRADEČSKÝCH)		
NÁZEV OBJEKTU :	PAVILON A	Č. ZÁK. :	11003
	MEDIC. PLYN. STYL. ZDĚNĚK VARGUM	SOUBOR :	0210
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-S-1.4-8-SO 01-06
	PŮDORYS 3 NP		