



03.045/6

pořadí ve skupině  
číslo skupiny  
číslo kruhu

LEGENDA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

EPS

ÚSTŘEDNA EPS

⊕

PARALELNÍ TABLO

⊕

OPTICKO-KOŮROVÝ HLASIČ

⊕

TERMODIFERENCIÁLNÍ HLASIČ

⊕

TLAČÍTKOVÝ HLASIČ

⊕

OT MULTISENZOROVÝ HLASIČ

⊕

HLASIČ VE ZDVOLNÉ PODLAZE

⊕

HLASIČ NAD PODHLEDN

⊕

PARALELNÍ SIGNALIZACE

⊕

TRUBKA NASÁVAČHO HLASIČE

NS

NASÁVAČI HLASIČ

IN/OUT

VSTUPNÉ/VÝSTUPNÍ MODUL

OUT

VÝSTUPNÍ MODUL

⊕

ROZVADĚČ NN

⊕

SIRENA

⊕

NAPÁJECÍ ZDROJ

OPPO

PANEL OPPO

KTPD

KLIČOVÝ TREZOR KTPD

⊕

MAJÁK

⊕

ZÁŘ.DÁLKOVÉHO PŘENOSU ZDP

---

JXFE-R 1x2x0,8 B2ca

---

JXFE-V 1x2x0,8 B2ca,s1,d1

---

1-CHKE-V 2x1,5 B2ca,s1,d1

---

JXFE-V 4x2x0,8 B2ca,s1,d1

---

TCEKFE 2x2x1

---

CYKY 2x1,5

**POZNÁMKA:**  
V místnostech s podhledy budou kabely JXFE-R 1x2x0,8 vedeny nad podhledem volně, přichyceny ke stropu příchytkami bez požární odolnosti. V místnostech bez podhledu budou kabely JXFE-R 1x2x0,8 vedeny na povrchu v pevných trubkách. Kabely JXFE-R mohou být ukládány také do společných kabelových žlabů.  
Kabely s funkční schopností při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichyceny kovovými příchytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. Kovové příchytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro příchytky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ,

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

SEVER

KRAJ

KRAJ

VEDOUcí PROJEKTANT

ING. ONDŘEJ FABIAN

ZODP. PROJEKTANT

ING. ONDŘEJ FABIAN

VYPRACOVAL

MICHAL EIBICH

KONTROLOVAL

MICHAL EIBICH

KRAJ : KRÁLOVÉHRADSKÝ

STAV. ÚRAD. JČIN

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVBNÍ ÚPRAVY C.P. S11 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII

OBĚTNÍ NEMOCNICE JČIN A.S.)

STUPEŇ

EDPS

DATUM

04/2017

FORMAT/POČET STR.

A4/14

ČÍSLO

1/01

ARCHIVNÍ ČÍSLO

NÁZEV OBJEKTU :

PAVILON A

ČÁST :

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

C. ZAK.

1003

ČÍSLO

SOUHRN

DWG

SOUHRN

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 5.NP - EPS

15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-17