

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa –
dodávka chladniček na léky“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
Ve věcech technických	
František Mrázek, DiS., tel: 495 817 357, fmrazek@kr-kralovehradecky.cz	
Ve věcech veřejné zakázky	
Mgr. Jitka Bučková, tel: 495 817 512, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz	

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Chladicí skříně budou používány pro uskladnění léčiv, zákazníci většinou požadují prosklené dveře – opravdu mají být dveře u zařízení plné?

Odpověď na dotaz č. 1:

Dodavatel do nabídkové ceny nacení chladničky na léky s plnými dveřmi tak, jak je uvedeno v D.2001.17 Kusovník volného int. vybavení _elektrozařízení.

Dotaz č. 2:

Podstavnou chladicí skříň můžeme dodat ve dvou provedení – jedno vyžaduje průřez vrchní desky pro odvod vzduchu; druhé nevyžaduje tento průřez, výměna vzduchu probíhá z čelní strany

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel s průřezem pracovní deskou neuvažuje tak, jak je patrné z nákresu pracovní linky s ozn. „ZN.LP1 vzor“, který je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Jakou toleranci má otvor pro chladicí skříň?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel prověřil výše uvedené prostřednictvím přeměření otvorů v pracovních linkách. Byly naměřeny hodnoty, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci: tj.

Šířka 600 mm

Hloubka 600 mm

Výška 860 mm

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 16. 10. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření