

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Náchod – Spojovací logistické a provozní koridory“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 479, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona následující vysvětlení zadávacích podmínek:

DOTAZ:

- (1) „Žádáme o doplnění projektové dokumentace elektro o vypracovaný Protokol vnějších vlivů.“
- (2) Součástí projektové dokumentace Elektro je i „Změna připojení ČEZ Distribuce a.s. – Revize“, ale uvedená změna není součástí předaného výkazu výměr elektro. Žádáme o doplnění uvedeného výkazu o uvedenou změnu.“

ODPOVĚĎ:

Ad (1) V dokumentaci s ozn. DPS č. I, v části elektro, v technické zprávě ozn. 001 TZ elektro revize 2 je uvedeno:

„2.3 – Stanovení vnějších vlivů:

Stanoveno podle ČSN EN 33 2000-5-51 ed.2 jako prostředí normální. Pro jednoznačně určení prostředí jako normální není potřeba vypracovávat Protokol o stanovení vnějších vlivů.“

V dokumentaci s ozn. DPS č. II, v části elektro, v technické zprávě ozn. TZ elektro je uvedeno:

„2.3 – Stanovení vnějších vlivů:

Stanoveno podle ČSN EN 33 2000-5-51 ed.2 jako prostředí normální. Pro jednoznačně určení prostředí jako normální není potřeba vypracovávat Protokol o stanovení vnějších vlivů.“

Ad (2) Veškeré výkazy pro projektovou dokumentaci DPS č. I a DPS č. II. jsou obsaženy v zadávací dokumentaci v platném revizním znění. Zadavatel osvětluje, že výše uvedené projektové dokumentace byly součástí souboru 4 dokumentací s názvem Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce. Projektová dokumentace s názvem Změna v připojení ČEZ distribuce není předmětem této veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření