

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ústřední vytápění

U některých položek ve výkazu výměr je uvedena v popisu položky pouze dimenze. Popis položky je uveden v poznámce k položce.

Například:

273	K	737 22.2	DN 32	ks	2,000
-----	---	----------	-------	----	-------

Poznámka k položce:

P

15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01

Ruční vyvažovací ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilký pro odběr tlaku.

274	K	73416.4	DN 100	ks	1,000
-----	---	---------	--------	----	-------

Poznámka k položce:

P

15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01

275	K	736 19.2	DN 32	ks	2,000
-----	---	----------	-------	----	-------

Poznámka k položce:

15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01

P

Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů.

Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou.

276	K	736 19.1	DN 50	ks	2,000
-----	---	----------	-------	----	-------

Poznámka k položce:

15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01

P

Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů.

Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou.

Žádáme zadavatele o doplnění popisu k jednotlivým položkám.

Odpověď č. 1:

Na listu s názvem: „D.1.4.3 - Vytápění a chla...“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, byly položky, v rámci této dodatečné informace, podrobněji popsány.

Aktuální soupis prací s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201120.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Ústřední vytápění

U položek č. 123 a 274 výkazu výměr je uvedena v popisu položky pouze dimenze. Popis položky není uveden ani v poznámce k položce.

123	K	73311.8	DN 15	m	470,000
-----	---	---------	-------	---	---------

Poznámka k položce:

P

15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01

274	K	73416.4	DN 100	ks	1,000
-----	---	---------	--------	----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění popisu k jednotlivým položkám.

Odpověď č. 2:

Na listu s názvem: „D.1.4.3 - Vytápění a chla...“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, byly položky, v rámci této dodatečné informace, podrobněji popsány.

Aktuální soupis prací s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201120.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

“Specifikace oken – pol. č. O8 – Okno dvoukřídlé s PO EI 30DP1-C.

Žádáme o kontrolu Popisu, Kování a Schéma okna O8 ve Specifikaci oken.”

Odpověď č. 3:

Na uvedené okno projektant uvádí následující požadavky:

- Požárně odolné otevíravé okno bez odporu zavírače, EI 90,
- 2 křídle, otočné, hliníkové, 1600/2100 mm, izolační dvojsklo
- Po otevření aktivního křídla bude volné i pasivní křídlo.
- Okna jsou osazena dveřním koordinátorem dvoukřídlých dveří s požární odolností, požárně certifikovaným zadlabacím zámkem, kováním klika/koule, automatickými zástrčkami.
- Elektrohydraulický dveřní zavírač s funkcí volného pohybu a aktivací EPS, nastavitelná síla EN3-6,
- Požární konzole, koordinované zavření obou křídel
- Mechanický panikový zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 30/35/40/45mm, rozetové kování klika-koule dle EN179, nerez, včetně spodní rozety pro cylindrickou vložku, jednostranná cylindrická vložka + 3klíče, bezpečnostní třída RC3, rozměr 29+10 mm.
- Při otevření aktivního křídla dojde k automatickému odblokování pasivního křídla.
- Zavírače mají vestavěné elektromagnety napojené na EPS.
- V PŘÍPADĚ POPLACHU SE MAGNETY ODPOJÍ A ZAVÍRAČE ZAČNOU OPĚT ZAVÍRAT KŘÍDLA.
- Do odpojení fungují v režimu volného chodu. Výhoda: Tato varianta umožní větrání.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr Bouracích a demoličních prací jsme nenašli v objektu SO 01 a SO 02 vybourání základů pod budovou a jejich odstranění.

Žádáme o prověření, zda je vybourání základů ve výkazu výměr zahrnuto.

Odpověď č. 4:

Uvedené položky nalezne dodavatel v soupisu bouracích prací s názvem: „15033-DBP-E.1-VV.xlsx“, který je součástí zadávací dokumentace.

Pro objekt SO 01 je to položka č. 2:

2	K	981013414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	16 004,650
---	---	-----------	--	----	------------

Pro objekt SO 02 je to položka č. 3:

3	K	981013716	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	133,500
---	---	-----------	--	----	---------

Dotaz č. 5:

IO 02 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

U některých položek je ve výkaze výměr uveden popis s odkazem na výkres č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ.

V zadávací dokumentaci jsme jej ale nenalezli.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 5:

Odkaz D.2_IO 02_01 se týká odkazu na technickou zprávu s názvem: „15033-DPS-D.2-IO 02-01 - TZ_rev_2020.pdf“, která je součástí zadávací dokumentace.

Odkazy D.2_IO 02_02 až 05 se týkají odkazů na výkresy umístěné rovněž ve složce s názvem „15033-DPS-D.2-IO 02“, která je součástí zadávací dokumentace.

Detaily jsou k dispozici v dokumentu pod názvem „15033-DPS-D.2-IO 02-03 - Vzorové příčné rezy.pdf“, který je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

„Pro splnění kvalifikace požadujete mj. referenční zakázku jejíž předmětem byla novostavba či rekonstrukce objektu sloužící pro zdravotnickou péči v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH. Tuto část kvalifikace musíme splnit subdodavatelsky. Ovšem referenční list na tuto zakázku je psán na sdružení 3 společností, přičemž bychom chtěli sepsat smlouvu o poddodavatelském závazku pouze s jednou společností. Lze prosím ke smlouvě o poddodavatelském závazku dodat ještě čestné prohlášení, kde všichni účastníci sdružení, kteří realizovali referenční zakázku prohlásí, že daná společnost prováděla většinový objem prací a uvede se hodnota realizace? Nesel by se v tomto případě sepsovat závazek se všemi účastníky sdružení?“

Odpověď č. 6:

Jak vyplývá z článku 6.3.1 zadávacích podmínek, k prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele - či jiného adekvátního dokladu, osvědčujícího realizaci prací (pod)dodavatelem - o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Je tedy na účastníkovi, aby prokázal oním adekvátním dokladem (přesná forma, např. zmíněné ČP, není zadavatelem dána), že „kvalifikační poddodavatel“ účastníka řádně poskytl a dokončil předkládané odpovídající významné stavební práce, v rozsahu v jakém zadavatel požaduje, a v **jaké hodnotě**.

Dotaz č. 7:

Prosíme o vyjasnění rozporu mezi VV a PD. U níže uvedené položky je požadavek na modifikovaný asfalt, tento ale není v PD.

49	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 556,000
----	---	-----------	--	----	-----------

Prosím o upřesnění, zda modifikovaný asfalt či ne.

Odpověď č. 7:

V soupisu stavebních prací, listu „D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, Z...“, byl u položky č. 49 upraven popis a kód položky. Modifikovaný asfalt není požadován.

49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 556,000
----	---	-----------	---	----	-----------

Aktuální soupis prací s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201120.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 1. 2021 v 10:00 hodin.**

Příloha:

15033-DPS-E.7_VV_REV_201120

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření