

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Dodávky medicínálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Spisová značka	CIRI/2020/491
Evidenční číslo VVZ	Z2020-037947
Zadavatel	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO 25997556, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (jedná se o zadavatele pověřeného v rámci společného zadávání)
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, děkuji Vám za zaslání Vašeho stanoviska ke spotřebě kyslíkových lahví 50 litrů v Novém Bydžově, ale i tak bych si dovilil oponovat. Uvádíte roční spotřebu 483 lahví 50l/200 bar v hodnotě dle aktuálních cen cca. 700 tis. Kč bez DPH. A toto množství již bylo nahrazeno kapalným kyslíkem z mobilního zásobníku na 600 litrů a dále v budoucnu bude nahrazeno plánovaným vyvíječem kyslíku KOV, jak uvádíte.

Tedy toto množství s tak výrazným obratem již pravděpodobně nikdy v Bydžově neodeberete a Vámi předloženou cenovou tabulku to výrazně deformuje a předražuje.

Proto Vás chci požádat o změnu spotřeby v této cenové tabulce u tohoto produktu u nemocnice Bydžov (odhad je 24 lahví ročně) a namísto zrušeného zásobníku na 2000 litrů v tabulce uvést aktuální stav, tedy mobilní zásobník na 600 litrů s roční spotřebou 12 000 litrů kapalného kyslíku do doby instalace KOV. O toto Vás žádáme i proto, že pro dodávky tímto mobilním zařízením, by s novou smlouvou platily již jen základní ceny dodavatele a ne smluvní ceny.

Dále se chci zeptat, zda chápeme správně, že jen pro ON Jičín platí, že se podává nabídka v pondělí 30. 11. 2020? A ostatní nemocnice jsou v původním termínu.

Odpověď zadavatele

Na základě dotazu dodavatele a dle poměrně krátkých zkušeností s provozem mobilního zařízení je v ON Jičín možné uvažovat se spotřebou kapalného kyslíku ve výši **12.000 l** za rok. Odhad spotřeby velkých lahví do **16 ks/rok**.

K dotazu na lhůtu pro podání nabídek zadavatel uvádí, že veřejná zakázka na dodávku medicínálních plynů (potažmo i zakázky pro další nemocnice) jsou zadávány jako samostatné veřejné zakázky. U každé jednotlivé zakázky tak lhůta pro podání nabídek končí v termín uvedený na profilu zadavatele v rámci příslušného zadávacího řízení. Tyto termíny se nemusejí shodovat.

Zadavatel v souvislosti s odpovědí na dotaz poskytuje upravenou přílohu č. 02b zadávací dokumentace – Technické specifikace zboží_Nový_Bydžov, změny jsou ve sloupci C uvedeny červeně.

Zadavatel dále poskytuje upravenou přílohu č. 3 Návrh rámcové dohody, ve které jsou upraveny údaje o objemu zásobníku, změny jsou vyznačeny zeleně.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace dochází ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 3 zadávací dokumentace, a to následovně

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH / 4 roky	12.640.000
Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH / 1 rok	3.160.000

Přílohy

- 2b Technické specifikace zboží_Nový_Bydžov_po_uprave_2020_11_25
- 3. Návrh rámcové dohody_po_uprave_2020_11_25

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí 4. 12. 2020 ve 14:00.

Za zástupce zadavatele na základě pověření