

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta – Dolní Branná
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

VV uvádí v pol. č.6 potrubí ŽB DN 600 – 115m, v situaci a podélné profilu (Stoky B,C) je uvedeno potrubí PP DN 600 dl.115, TZ uvádí potrubí železobetonové... Co platí? Prosíme o vysvětlení.

VV uvádí v pol. č.16 Kanalizační šachta na potrubí DN 300 2ks

Pol.č.17 Kanalizační šachta na potrubí DN 600 3ks

Dle situace C03 a podélných profilů B a C jsou šachty uvedeny takto:

Stoka B – šachta D5 vstup PP600/výstup 300PP

šachta D6 vstup PP600/výstup 600PP

šachta D7 vstup PP300/výstup 300PP ..je spadištní?

šachta D8 vstup PP300/výstup 300PP

šachta D9 výstup PP300celkem 5ks

Stoka C – šachta D10 vstup PP600/výstup PP300

šachta D11 vstup PP600/výstup PP600

šachta D12 vstup PP300/výstup PP600

šachta D13 vstup PP300/výstup 300PP

šachta D9 vstup PP300celkem 5ks

Nesouhlasí tedy počet šachet ve VV oproti situacím a podélným profilům. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že platné je následující:

- potrubí dle **PP DN 600**,
- VV uvádí v pol. č.16 Kanalizační šachta na potrubí DN 300 – **4 ks**
- Pol.č.17 Kanalizační šachta na potrubí DN 600 – **6 ks**
- Dle situace C03 a podélných profilů B a C jsou šachty uvedeny takto:
- Stoka B – šachta D5 vstup PP600/výstup 300**PVC**
- šachta D6 vstup PP600/výstup 600**PVC**
- šachta D7 vstup PP300/výstup 300**PVC není spadištní**
- šachta D8 vstup **PVC300/výstup 600PVC**
- šachta D9 výstup PP300/**vstup 150 PVC**celkem 5ks

- Stoka C – šachta D10 vstup PP600/výstup **PVC300**
- šachta D11 vstup PP600/výstup PP600
- šachta D12 vstup PP300/výstup PP600
- šachta D13 vstup PP300/výstup 300**PVC**
- šachta D9 vstup PP300/**vstup 150 PVC**celkem 5ks

Dotaz č. 2:

Objekt SO 307.2 Odvodnění PK

- VV uvádí v pol.č. 21 Šachta na potrubí DN 400
Dle podélného profilu stoky E jsou šachty na potrubí 3 ks PPDN 300 (Š20, 21, 22) a 1 ks šachta 19.
Platí dimenze DN300 nebo DN400?
- Dle situace C05 na úseku 7
Šachty D23 a D24 – nejsou známy hloubky šachet a zda-li jsou spadištní...

Prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že platí dimenze DN300. Šachty nejsou spadištní a hloubka je 1,2 m.

Dotaz č. 3:

Prosíme o přesnou specifikaci geotextilie uvedené v položce pod kódem č.28997 Zpevnění z geotextilie

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňkového geologického průzkumu, např. netkaná separační geotextilie 200/50, vč. přesahů.

Dotaz č. 4:

Prosíme o vyjádření hloubek všech uličních vpustí.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o standardní hloubku vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce.

Dotaz č. 5:

V soupise prací „Úseky 1 až 6 LB kraj“ SO 102.1 se nachází položka s pořadovým číslem 58, její kód položky, popis, měrná jednotka i množství je rovno nule.

Má být tato položka skutečně prázdná a nulová? Případně žádáme zadavatele o doplnění popisu, měrné jednotky a množství do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel k dotazu uvádí, že položka má být skutečně prázdná.

Dotaz č. 6:

V soupise prací „Úseky 1 až 6 LB kraj“ SO 105.5. se nachází položka s pořadovým číslem 15: „899121 - MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ, Mříž osazena na vtokovou jímku 1,8m x1,8 m“, která má uvedenou nulovou výměru.

Má být tato položka skutečně nulové výměry? Případně žádáme o doplnění výkazu výměr o příslušné množství výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel k dotazu uvádí, že množství položky je 1 ks. Zadavatel k dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr, který je k dispozici na URL odkazu:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1056.html.

Dotaz č. 7:

V dodaných podkladech chybí souhrnný list pro Oblast Královéhradeckého kraje ve formátu xls, ve formátu xls byl dodán pouze Souhrnný list pro Liberecký kraj.

Žádáme zadavatele o doplnění Souhrnného listu ve formátu xls pro oblast Královéhradeckého kraje.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel k dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele souhrnný list také pro Královéhradecký kraj, který je k dispozici na URL odkazu: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1056.html.

Dotaz č. 8:

V případě, že část Královéhradeckého kraje nebude mít samostatný souhrnný list žádáme zadavatele o informaci, do jakého dokumentu má být uvedena celková rekapitulace za oba kraje (Liberecký a Královéhradecký)?

Má být do nabídky zpracována celková rekapitulace za oba kraje najednou nebo má uchazeč pouze uvést celkovou cenu do Krycího listu nabídky?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Zadavatel k dotazu uvádí, že souhrnný list byl k dnešnímu dni doplněn.

Dotaz č. 9:

V krycím listě je okénko pro vyplnění části zakázky spadající do výše DPH 15%.

Žádáme zadavatele o informaci, jaká část zakázky má být započítána do 15% výše DPH nebo má toto okénko zůstat prázdné?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel k dotazu uvádí, že krycí list je uveřejněn v obecné šabloně zahrnující obě výše DPH. Uchazeč v něm vyplní pouze sazbu daně, která je v souladu s předmětem zakázky a jeho nabídkou.

Dotaz č. 10:

V Soupise prací úseky 7 a 8 Královéhradecký kraj je u některých všeobecných položek uvedena v popisu provizorní cena.

Má být tato celková provizorní cena uvedena u dané položky v totožné výši v odevzdaném oceněném soupise prací stejně tak jako je předvyplněn Souhrnný list pro Liberecký kraj?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Zadavatel k dotazu uvádí, že provizorní cena uvedena u dané položky má být uvedena v totožné výši v odevzdaném oceněném soupise prací.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr se uvádí, že vyfrézovaný materiál bude odvážen na skládku KSS LK Hrabačov. Ptáme se, zda bude uložení vyfrézovaného materiálu zpoplatněno a v případě kladné odpovědi žádáme zadavatele o stanovení poplatku a dále pak, zda zadavatel požaduje ze strany zhotovitele odkoupení vyfrézovaného materiálu?


Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Uložení vyfrézovaného materiálu nebude zpoplatněno a zadavatel nepožaduje ze strany zhotovitele odkoupení vyfrézovaného materiálu.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 29. 4. 2014



Ing. Pavel Tichý
zástupce zadavatele