

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí
Muzea východních Čech v Hradci Králové - regálové systémy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel: 495 817 512, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ako majú byť koľajnice ukotvené do podlahy ? Budeme zapúšťať koľajnice do podlahy, tak že stavebná firma následne doleje podlahu čím bude vrchná hrana koľajnice vo výške podlahy a mym následne namontujeme regály alebo má ísť o uloženie koľajníc na podlahu a medzipriestor máme vyplniť podestou, čiže tzv.pódium ? Čiže majú byť koľajnice v rovine budúcej podlahy alebo na podlahe ? Ak na podlahe, tak má byť medzipriestor koľajníc vyplnený podestou ?

Odpověď č. 1:

Kolejnice budou posazeny na podlaze, s meziprostorovou výplní nebylo uvažováno, u kolejnic mají být náběhové klíny.

Dotaz č. 2:

Budete akceptovať slovenský jazyk ako jazyk pre predloženie ponuky ?

Odpověď č. 2:

Zadavatel stanovil ve Věstníku veřejných zakázek ve formuláři Oznámení o zahájení zadávacího řízení [F2020-042650](#) v článku IV. 2.4), že jazykem, ve kterých mohou být podávány nabídky, je jazyk český.

Dotaz č. 3:

Na pohybl. regálech uvádzate tzv. volant na ovládanie. Akceptujete aj trojstrannú ružicu, ktorú používame bežne namiesto volantu ? Posielam foto v prílohe.



Odpověď č. 3:

Trojstranná růžice je možná, za uživatele byl vznesen požadavek především na obsluhu regálu jednou rukou.

Dotaz č. 4:

Protiprachové profily majú byť na každom pohyblivom regále hore ?

Odpověď č. 4:

Protiprachové profily musí být na každém pohyblivém regálu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 10. 12. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření