

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí
Muzea východních Čech v Hradci Králové - regálové systémy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel: 495 817 512, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ohľadom regálov R6, R6a : Čo znamená " záchytná PE vana o objemu 20% z celk.objemu liehovin ? Znamená to, že 20% políc má mať PE vanu? Ako vysoká má byť tá vana ? Je k tomu nejaká skizza ?

Odpověď č. 1:

PE vana má být navržena na 20% objemu z celkového objemu lihovin v těchto regálech uskladněných. Všechny police v těchto regálech budou opatřeny PE záchytnou ukapovou vanou s výškou specifikovanou výrobcem.

Dotaz č. 2:

Opakuje se takmer pri kažom regály požiadavke "bočné plné steny". Čo sa tým presne myslí ? Ktoré steny regála majú byť plné ? Je tým myslené opláštenie aj bokov kde je prístup k policiam (čo nepredpokladáme) alebo iba predná a začná bočnica alebo plné medzi rámy ? Ide o široký pojem "plné bočné steny", preto prosíme o exaktné vysvetlenie, ktoré strany regála majú byť plné. Posielame skizzu a prosím označiť, ktorá časť regála má byť plná.

Odpověď č. 2:

Boční plné stěny - myšleno jako vnější bočnice regálů.

Dotaz č. 3:

Regál R16 : Čo sa tým myslí pod pojmom : 10-12 valcovaných profilov za sebou v každej polici. Prosíme o skizzu. Aký je význam týchto profilov a na čo slúžia ?

Odpověď č. 3:

Jedná se o depozitární regál pro uložení textilu. Přikládáme vzorový ilustrační obrázek.



Dotaz č. 4:

Regal R18a : Čo sa myslím pod Mirelonom ? Ide o vypodloženie políc ? Aké sú alternantívy pre použite iného materiálu ?

Odpověď č. 4:

Ano, jedná se o vyložení zásuvek materiálem z odlehčeného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Toto je požadavek investora. Došlo k upřesnění položky Regál R18a v příloze D.1.4.9.c.01_e. VYPIS VNITRNIHO VYBAVENI-regaly.

Dotaz č. 5:

Regál R28 : Čo sa tým myslí pod pojmom : 5-6 valcovaných profilov za sebou v každej polici. Prosíme o skizzu. Aký je význam týchto profilov a na čo slúžia ?

Odpověď č. 5:

Jedná se o depozitární regál pro uložení textilu.

Dotaz č. 6:

Na strane 01 vo výpise vnútorného vybavení sa požaduje, aby regály mali cedulky na plastové popisky. Ide o popisku na čele bočnice regála alebo popisky polic ? Máte k tomu skizzu čo sa tým myslí?

Odpověď č. 6:

Jedná se o popis polic či zásuvek z čela každého otevřeného regálu. V případě regálu posuvných doplněný o popis každého regálu na bočnici.

Lhůta pro podání nabídek se posouvá a mění, nově je lhůta pro podání nabídek 8. 1. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

D.1.4.9.c.01_e. VYPIS VNITRNIHO VYBAVENI-regaly

V Hradci Králové 15. 12. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření