

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 11 (Dodatečná informace č. 11)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

Podle poptaného subdodavatele na část Měření a regulace je tato část projektové dokumentace koncipována na výrobky firmy SIEMENS.

Je nutnost dodržení MaR i s ohledem na stávající systém v celé nemocnici od společnosti SIEMENS nebo lze ocenit a případně i realizovat MaR z výrobků jiného dodavatele, když bude zaručena kompatibilita?

Odpověď:

Dle vyjádření uživatele (Oblastní nemocnice Jičín) je v celém areálu nemocnice používán systém Měření a regulace (MaR) od firmy SIEMENS (tj. VZT, topení, výroba tepla a elektrické energie, monitoring jednotlivých zařízení).

V technickém dispečinku, velínu v kotelně a u energetika je umístěna centrální vizualizace systému MaR, která uživateli umožňuje nastavovat požadované hodnoty. Pro případné havarijní stavy a kontrolu systému má uživatel s firmou SIEMENS uzavřenou servisní smlouvu.

Požadavek uživatele je, aby výstup MaR z nového objektu "A" byl zapracován do současného (případně upgradovaného) systému MaR a umožnit tak jednotnou vizualizaci.

Pokud pro výstavbu nového pavilonu "A" budou dodány komponenty a systém od jiného dodavatele (výrobce), je nutné provést úpravy systému i v ostatních objektech areálu nemocnice a je nutné dodržet jednotný systém pro všechny objekty a minimálně současné uživatelské vlastnosti systému MaR. Předpoklad je, že bude jednotná vizualizace systému MaR v technickém dispečinku.

V Hradci Králové dne 16. 12. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření