



LEGENDA

- 1.1, 1.2 VÝMĚNÍK TYP VT (TN ŽILINA - r.v. 1977)
2 OHŘÍVÁK TUV TYP OKC 300 NTR/1MPa
3 DESKOVÝ VÝMĚNÍK ALFA LAVAL TYP CB 27-24H
4 ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY - HORKÁ VODA 130°C
5 SBĚRAČ TOPNÉ VODY - HORKÁ VODA 70°C
6 EXPANZNÍ NÁDOBA BEZTLAKÁ
7 ČERPADLO JÍMKY TYP 32 AL
8 ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY - TOPNÁ VODA 90°C
9 SBĚRAČ TOPNÉ VODY - TOPNÁ VODA 70°C
10 ČERPADLO - TOPNÁ VODA TYP 80NTR
11 ČERPADLO - TOPNÁ VODA TYP 50NTV
12 ČERPADLO - TOPNÁ VODA UPS 25-40
13 KALNÍK - HORKÁ VODA
14 ČERPADLO - TOPNÁ VODA UPS 25-40
15 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 35 l.

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. LISKOVSÝ MILAN	PIS Projektservis, spol. s r.o. Semonice 81, 551 01 Jaroměř, DIČ CZ48151734	
VYPRACOVAL:	ŠTASTNÝ VLADIMÍR		
KRESLIL:	ŠTASTNÝ VLADIMÍR		
INVESTOR:	SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ TRUTNOV, VOLANOVSKÁ 243		DATUM: 2. 2014
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE V UL. VOLANOVSKÁ SOŠ A SOU, TRUTNOV, VOLANOVSKÁ 243			FORMÁT: A 3
			MĚŘÍTKO: 1 : 50
			STUPEŇ PD: DPS
DÍL:	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		D 1.4.2
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys strojoven STARÝ STAV	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2389		
	ČÍSLO VÝKRESU: 3		