

Pavel Metelka

Od: Lucie Vašková <Vaskova@vosjicin.cz>
Odesláno: středa 4. března 2020 13:15
Komu: Pavel Metelka
Kopie: smid@mujicin.cz
Předmět: FW: SOUDNÁ - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Přílohy: DOZP Jičín_situaceV1_OBRYŠ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.dwg

Dobrý den,

S umístěním objektu sociálního bydlení vzhledem ke splaškové kanalizaci souhlasíme. Souhlasíme i se způsobem napojení na vodovod a s umístěním vodoměrné šachty.
Dešťová kanalizace bude v majetku a správě města Jičína - je na jejich zvážení, zda takto umístění objektu vzhledem k dešťové kanalizaci odsouhlasí - do přiložené situace jsme vložili předpokládaný obrys betonového sedla dešťové kanalizace (1,15 m od osy potrubí). Mezi betonovou konstrukcí a obvodovým zdívem zbývá dle zaslaných podkladů pouze 0,30 m, což nadále považujeme za nedostatečné. Ochranné pásmo kanalizace šířky 2,50 m zasahuje v prostoru šachty ŠD3 do hloubky 2,20 m pod navrhovaný objekt sociálního bydlení. Rozhodnutí o způsobu umístění objektu sociálního bydlení v ochranném pásmu kanalizace však závisí na vlastníkově kanalizace, kterým je Město Jičín. Proto přidávám do kopie investiční oddělení města.

S pozdravem

Ing. Lucie Vašková
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
tel. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

