

Pavel Metelka

Od: Vojtech Havrda <havrdav@pla.cz>
Odesláno: úterý 25. února 2020 8:17
Komu: Pavel Metelka
Předmět: Odpověď: Jičín - DOZP Chotělice, žádost o vyjádření k záměru

Dobrý den,
chtěl bych se omluvit za pozdní reakci. Bohužel váš email mi tu zapadnul. Co se týká záměru, tak k tomu moc připomínek mít nebudeme. Vodoteč na pozemku p.č. 1631/2 a 1631/3 je meliorační odvodňovací zařízení HMZ IDVT 10176569, které není ve správě našeho podniku. Pravděpodobně bude správcem Státní pozemkový úřad. Z naší strany budeme hlavně požadovat, aby nakládání s dešťovou vodou bylo v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ (dešťové vody zasakovány v místě stavby, případně regulovaně odváděny přes retenční zařízení).

S pozdravem

Ing. Vojtěch Havrda Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 tel. : +420 495 088 657
e-mail : HavrdaV@pla.cz