



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/075-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
4. 1. 2021

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

Dobrý den.

Níže zasíláme dotazy v textovém znění:

- 1. Soupis prací pro SO 201 neobsahuje položky pro ocenění mostního listu a HMP. Doplní zadavatel do soupisu prací SO 201 položky pro ocenění ML a HMP?*
- 2. Soupis prací SO 11.1C obsahuje položku pro ošetřování trávníku, ale chybí v něm položka pro jeho založení. Doplní zadavatel položku pro založení trávníku do soupisu prací SO 11.1C?*
- 3. V zadávací dokumentaci není uvedeno, jestli mají být trativody z plastických hmot z potrubí flexibilního nebo tuhého a chybí údaj o požadované kruhové tuhosti. Z jakého potrubí mají být trativody a jakou kruhovou tuhost zadavatel požaduje?*

Děkujeme a jsme s pozdravem

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Ad 1:

Zadavatel tuto položku nebude doplňovat do soupisu prací pro objekt SO 201. Hlavní mostní prohlídka bude objednána samostatně.

Ad 2:

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je jako příloha součástí tohoto vysvětlení, změny č. 3 zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Ad 3:

Materiál drenáže je uvažován flexibilní, perforovaný, s kruhovou tuhostí min. 8 kN/m².

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 18. 1. 2021 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007122>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec, následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **100 741 294,- Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 72 595 197,- Kč bez DPH
- pro zadavatele č. 2 Město Hronov v maximální výši 17 178 403,- Kč bez DPH
- pro zadavatele č. 3 Městys Velké Poříčí v maximální výši 10 967 694,- Kč bez DPH

Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření