



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/085-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
8. 1. 2021

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazy dodavatelů byla doručena dne 7. 1. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 14. 1. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli,
dovolte, abychom vám tímto zaslali žádost o poskytnutí dodatečné informace.

Z dokumentace není zřejmé, co je účelem diagnostického průzkumu, stejně tak není jasný předpokládaný rozsah, pro správné nacenění položky.

Žádost č. 2

Dobrý den,
přílohou Vám zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Za Vaši odpověď předem děkuji.

Dotaz č.1

V ZD je uveden objekt SO 401 – Přeložka VN. Tuto přeložku bude realizovat ČEZ Distribuce. Může zadavatel sdělit předjednané termíny přeložky? V ZD je uvedeno, že tyto práce mají být provedeny do 31.5.2021. Může zadavatel potvrdit, že zhotovitel přeložky je na tento termín a zakázku připraven?

Dotaz č.2

V rámci stavebních prací na SO 201 je plánováno provedení mikropilotového založení. V soupisu prací je uvedena položka 26154 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM. Zhotovitel se domnívá, že tato položka je určena pro **jádrové vrtání do ŽB opěry**, kdy náklad na tyto práce je vyšší, než u vrtání do hornin. Doplní zadavatel specifikaci této položky?

Dotaz č. 3

V Dílč.2 je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 4, že „Zadavatel uvádí, že dodavatel cenu realizační dokumentace stavby rozpustí do jednotlivých položek výkazu výměr...“. Zhotovitel upozorňuje, že toto vyjádření nekoresponduje se zadáním stavby, především výkazem výměr, kde pod kódem položky 02943 je uvedeno Zpracování RDS. Zhotovitel se domnívá, že by neměl rozpouštět náklady na vypracování RDS do jednotlivých položek rozpočtu, ale měl by ocenit tuto položku. Může zadavatel potvrdit tuto domněnku zhotovitele?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Účelem diagnostického průzkumu je zjištění geometrie a stavu stávající opěry, tak aby bylo možno rozhodnout o nutnosti doplnění opěry mikropilotami. Předpokládá se odhalení rubu opěry a vizuální prohlídka této doposud nepřístupné části z hlediska materiálu provedení a jejího stavu. Dále se pak předpokládá na každé opěře provedení jádrového vrtu za účelem ověření materiálu a výšky opěry, včetně použití části odvrtu pro zjištění pevnosti materiálu.

Žádost č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel potvrzuje, že má se společností ČEZ Distribuce, a.s. smluvně podložené termíny realizace objektu SO 401 – Přeložka VN.

Dotaz č. 2

Položka je určena pro jádrové vrtání do ŽB opěry. Pro vrtání do ŽB je tato položka používána standardně, jak napovídá také Poznámka uvedená v Třídníku OTSKP, Příloha č. 4 – Třídění hornin podle vrtatelnosti pro injekční a kotevní vrty, ve které je uvedeno „*vrty v konstrukcích ze železového betonu se zařídí do tř. V*“.

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že cenu realizační dokumentace stavby dodavatel ocení v položce č. 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE (SO Všeobecné a předběžné položky). Dodavatel tedy cenu realizační dokumentace stavby nebude rozpouštět do jednotlivých položek výkazu výměr.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření