



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/085-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
11. 1. 2021

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazy dodavatelů byla doručena dne 8. 1. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 14. 1. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

1. SO 201 pro řádné nacenění položky č. 34 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN je potřeba upřesnit specifikaci ložisek.

Vystrojení ložisek – má se jednat o ložiska včetně ocelových desek nebo pouze o elastomerové bloky? V případě, že ložiska mají být vybavena ocelovým příslušenstvím – o jaké typy ložisek se jedná? Prosim o doplnění schématu uložení, které specifikuje typ ložisek (všesměrná, podélně či příčně posuvná, pevná), maximální a minimální svislé zatížení ložisek, případně i horizontální síly, posuny v ložiscích.

Doplní zadavatel výše uvedené parametry ložisek?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Projekt předpokládá s osazením pouze elastomerových bloků. Na opěře 1 ložiska s posunem +/- 20 mm. Na opěře 2 ložiska s posunem +/- 60 mm. Viz Technická zpráva. Maximální svislá síla 2800 kN, minimální svislá síla 1200 kN.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření