

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 13 (Dodatečná informace č. 13)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

“Ve Smlouvě o dílo v čl. 7 odst. 7.6 písm. e) a f) je uvedeno následující:

Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11.

Zhotovitel má právo nahrazovat bankovní záruku dle bodu e) bankovními zárukami o stejném znění sníženými o dále uvedený podíl peněžní částky původní bankovní záruky dle bodu e), a to vždy po uplynutí dílčí záruční doby dle článku 11.1 takto:

- základní standard záruka na stavbu: 60 měsíců – snížení o 50%*
- záruka na hydroizolace (spodní stavby, střechy) a záruka na fasádu: 10 roků – snížení o 40%*

Po uplynutí záruční doby na strukturovanou kabeláž je možné zrušení bankovní záruky.

Při poptání možnosti vystavení bankovní záruky na dobu 20 let (poslední záruční doba dle čl. 11), nám bylo sděleno, že žádná z bankovních institucí není schopná vystavit bankovní záruku s takto dlouhou dobou trvání. Ze strany zadavatele se tak jedná o nesplnitelnou podmínku, která znemožňuje uchazečům účastnit se zadávacího řízení.

Žádáme proto, aby bylo uchazečům umožněno vystavit postupně 4 bankovní záruky, vždy na dobu 5 let, kdy před vypršením doby platnosti aktuální bankovní záruky, by uchazeč nahradil tuto BZ bankovní zárukou novou – opět na 5 let. Požadujeme v tomto smyslu upravit i předmětné ustanovení smlouvy o dílo.”

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě tohoto dotazu přezkoumal možnosti vystavení předmětné bankovní záruky v „namítané“ době trvání 20 let a dospěl ke zjištění, že momentálně je vystavení takovéto záruky bankovními institucemi skutečně, přinejmenším, problematické. Zadavatelem bylo však ověřeno (konkrétně v rámci aktuálně řešené bankovní záruky vystavené pro zhotovitele stavby obdobného charakteru, a to u veřejné zakázky „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“), že banky poskytují diskutované bankovní záruky na dobu 15 let. V návaznosti na tuto skutečnost tedy zadavatel upravuje zadávací podmínky, konkrétně čl. 11.1, poslední věta, návrhu smlouvy o dílo, a to následovně:

záruka na strukturovanou kabeláž:

15 roků.

Upravená smlouva o dílo je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr D.1.4.5. v objektu SO 01 Pávilon A se nalézá položka:

152	K	Pol1011	Propojení rozvaděčů, B2cas1d0, P60-R	m	2 180,000
-----	---	---------	--------------------------------------	---	-----------

Žádáme zadavatele o bližší popis tohoto kabelu, z výše uvedeného je pouze zřejmé, že má mít odolnost proti ohni na dobu 60 minut.

Odpověď č. 2:

Jedná se o průmyslový datový kabel pro RS-485 (1x2x0,2 mm²).

Uvedený popis byl doplněn do položky č. 152, listu „D.1.4.5 - Silnoproudá ele...“, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_210108.xlsx“.

Aktualizovaný soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr strukturované kabeláže položka č. 62 je uvedena kategorie kabelu CAT.7. Podle technické zprávy v části 2.2.5. rozvody, na straně č.13 se má jednat o kabel CAT. 6a. Zbývající komponenty jsou navrženy v kategorii CAT. 6a.

62	K	Pol329	S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 - Instalační kabel CAT.7, LSZH, 500m cívka	m	91 000,000
----	---	--------	--	---	------------

Prosíme o opravu typu kabelu z CAT.7 na CAT.6a či zaslání upřesňující informace. V tomto množství se jedná se o významný rozdíl v ceně.

Odpověď č. 3:

Vzhledem k množství kabeláže je správný typ kabelu CAT.6A a zároveň v provedení B2cas1d1.

Uvedený popis byl doplněn do položky č. 62, listu „10 - SK“, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_210108.xlsx“.

Aktualizovaný soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 4:

Prosíme o informaci, u kterých vnitřních dřevěných dveří je požadavek na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost?

Odpověď č. 4:

Veškerá specifikace dveří včetně požadavků na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost je uvedena v projektové dokumentaci v části 15033-DPS-D.1.1-SO 01-19 Specifikace dveří.

Dotaz č. 5:

“V bodě 7.6, písm. g) SOD se zadavatel odkazuje na bod 7.5 pro důvod k čerpání bankovní záruky, což si myslíme, že je chybně uvedeno a mělo by pravděpodobně být odkazováno na bod 7.6”

Odpověď č. 5:

Ano, správně má být v tomto ustanovení návrhu smlouvy o dílo odkazováno na bod 7.6.

Upravená smlouva o dílo je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 6:

Opravdu zadavatel trvá na poskytnutí bankovní záruka na strukturovanou kabeláž po dobu 20 let? Nebude stačit firemní záruka zhotovitele? A chápeme správně, že na zbývajících 10 let záruky, kdy poběží záruka už jen na samotnou strukturovanou kabeláž bude bankovní záruka vystavena na 0,9 % z ceny díla?

Odpověď č. 6:

Viz odpověď zadavatele č. 1.

Zmiňovaná "firemní záruka" není pro zadavatele tak významné stavební zakázky dostačující.

Dodavatel chápe správně, že na zbývajících 5 let záruky (v návaznosti na sníženou záruku na strukt. kabeláž dle odpovědi č. 1), kdy poběží záruka pouze na strukturovanou kabeláž, bude bankovní záruka vystavena na 0,9 % z ceny díla.

Zadavatel dále, v návaznosti na novelu stavebního zákona (nové ustanovení - § 152 odst. 6), upravuje čl. 8.4 smlouvy o dílo, který nově zní:

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Dle § 152 odst. 6 stavebního zákona musí být stavební deník *veden v elektronické formě*.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 K obsahu elektronického stavebního deníku umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

8.4.4 Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Upravená smlouva o dílo je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 2. 2021 v 10:00 hodin.**

Přílohy:

- Př. č. 1_smlouva o dílo_změna_DI 13
- 15033-DPS-E.7_VV_REV_210108

V Hradci Králové dne 13. 1. 2021