



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/098-20/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:
12. 1. 2021

Poptávka

Vysvětlení, změna k zakázce „Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích“

Na základě žádosti Vám poskytnu vysvětlení, změnu zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti:

Výkaz výměr I. část - Broumov

1. V položce č. 3 je uveden příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š. 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití je pouze na 6 dní, což je velice krátká doba.
2. V položce č. 1 je uvedena montáž stavebního lešení pouze na 220 m², což není po celém obvodu objektu. Při rekonstrukci mansardové střechy by mělo být lešení po celém obvodu.
3. U položky č. 4 vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně je uvedeno 4 t, což nekoresponduje s položkou č. 9, kde je u poplatku za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu uvedeno 9t.
4. V položce č. 21 je uvedena demontáž krytiny ze šablon do suti 265 m², ale při tom je dodávka nové střešní krytiny 625 m²? Má se tedy demontovat jen nějaká část střechy?
5. U Položky č. 28 Hřebenáč je uvedeno 450 bm a při tom se v položce č. 39 je uvedena dodávka hřebenáče pouze 25 ks.
6. Z položky č. 27 Asfaltový šindel není patrné, zda tato položka obsahuje kompletní dodávku materiálu, spojovacích prvků a montáže.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

1. Ve výkazu výměr konkrétně v položce č. 3 není omezena doba použití lešení.
2. Ve výkazu výměr je uvažováno s výstavbou lešení u poloviny objektu, s tím, že se provede demontáž a montáž střešní krytiny na příslušné části střechy, poté se lešení přesune na druhou stranu objektu.
3. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny.
4. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny.
5. Zadavatel uvádí u položky č. 28 Hřebenáčů a nárožních prvků je 450 bm.
V případě položky č. 39 se jedná o prvek zajišťující odvětrání střechy.
Zadavatel provedl opravu výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny.
6. U položky č. 27 se jedná o kompletní dodávku materiálu na opravu střechy, jak spojovacího, tak podkladního i vrchního materiálu (podkladová lepenka, vrchní šindel, spojovací materiál a plechové dílce).



Z výše uvedených důvodů se Příloha č. 3 Výkaz výměr pro danou část, která byla součástí zadávací dokumentace, nahrazuje Přílohou č. 3 Výkaz výměr I. část, Přílohou č. 3 Výkaz výměr II. část, Přílohou č. 3 Výkaz výměr III. část, a Přílohou č. 3 Výkaz výměr IV. část, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku, jejíž součástí bude Příloha č. 3 Výkaz výměr pro danou část, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k zakázce „**Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích**“ mění:

- bod 7. Lhůta, místo a způsob podání nabídky následovně:

7. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Konec lhůty pro podání nabídky je stanoven na **21. 01. 2021 v 8:00 hod.**

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a musí být zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem zakázky (ZAKÁZKA „**Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích**“ – NEOTEVÍRAT) doporučeně na adresu zadavatele:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové – Plačice**

nebo osobně:

**Podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v Hradci Králové
v době 7,00-14,00 v pracovní dny**

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání nabídek stanovenou v této poptávce.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené zakázce zůstávají beze změny.

.....

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti