

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/10
Zadavatel	Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, IČO 62693514, sídlo Hradec Králové, Hradecká 1231/11b
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Bude potrubí v jednotlivých hernách zakryto nebo bude přiznané? Jsou tam navrženy flexibilní hadice a to se nám v interiéru moc nezdá.

Odpověď na dotaz

Projektová dokumentace předpokládá obložení potrubí VZT typovým SDK obkladem. Ve skladech, kde je umístěna VZT jednotka, je navržen plný SDK podhled s revizním otvorem – viz stavební výkresy.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně ani doplnění zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření