

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/10
Zadavatel	Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, IČO 62693514, sídlo Hradec Králové, Hradecká 1231/11b
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Vzhledem k tomu, že žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Obecně k dotazům

Přesněji se jedná o položky oken. Po konzultaci s výrobcem byl vznesen dotaz ohledně táhel.

Dotaz č. 1

Prosím o kontrolu a potvrzení za budou namontována táhla k oknům dle PD – po kontrole se domníváme, že táhla jsou osazena i u oken, kde jsou nadbytečná, a tak postrádají praktický význam.

Odpověď na dotaz

Jak vyplývá z projektové dokumentace, je nutné instalovat táhla jen v případě, že otvírání oken nelze dosáhnout použitím kliky do max. výšky 1,85 m od podlahy (předpoklad u okna ON/1).

Dotaz č. 2

Následně problém vycházející konstrukce při použití táhla je možné okno otevřít jedině výklopem, a ne otevřením zároveň (je možnost použití motoru pro dosažení obou typů otevírání, ale dochází tím výraznému zdražení oken a nutného přívodu elektrického proudu k rámcům oken), také dochází ke ztrátě těsnosti, čímž narůstá tepelná ztráta.

Odpověď na dotaz

Ze stávající projektové dokumentace vyplývá, že při použití táhel bude okno výklopné.

Dotaz č. 3

Dále byl zjištěn problém s oknem ON/4 z důvodu jeho geometrických rozměrů, je možno ho otevírat pouze výklopem. Proto prosím o vyjádření, zda toto okno bude tedy pouze výklopné a nebo jestli dojde ze strany zadavatele k nějakému zásahu.

Odpověď na dotaz

Zadavatel potvrzuje, že okno bude pouze výklopné

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta nově končí 29. 1. 2021 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření