



6

**VIAPROJEKT s.r.o.**  
**Ing. Radek Michlík**  
**Jižní 870**  
**500 03 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
Kontakt č.1063744386 / 28.2.2014

NAŠE ZNAČKA  
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA  
Medlík K./ 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Hradec Králové / 17.3.2014

**Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci.**

Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci na akci : **„Rekonstrukce silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové + rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“** - nemáme připomínek.

Upozorňujeme pouze, že ve Vašem zájmovém prostoru pro provedení stavby se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV, zděná kabelová transformační stanice, stožárové transformační stanice, kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a kabelové vedení nízkého napětí 1 kV), které je ve smyslu § 46 Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy přikládáme.

Dále upozorňujeme, že stavba bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající nadzemní vedení nízkého napětí. Při provádění stavby, zejména zemních prací nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů uvedeného vedení. Při provádění stavby je třeba dodržet ČSN EN 50 110-1 (pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení).

Navržené přeložky kabelových vedení nízkého napětí a podpěrných bodů nadzemní sítě nízkého napětí budou řešeny v samostatné projektové dokumentaci.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu dodržení podmínek uvedených v Souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení DS.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Dečín, Dečín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoji.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Píseň

S pozdravem



**ČEZ Distribuce**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 122

Ing. Bohuslav Ježek  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

**Příloha: 1 x PD, 1x Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení DS**

**ČEZ Distribuce, a.s.** Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), bank. spoj. KB Praha  
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 2145. **Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň



**VIAPROJEKT s.r.o.**  
**Ing. Radek Michlík**  
**Jižní 870**  
**500 03 Hradec Králové**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
Kontakt č.1063744386 / 28.2.2014

NAŠE ZNAČKA  
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA  
Medlík / 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Hradec Králové 17.3.2014

**Věc:**

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES**

**Pro akci: „Rekonstrukce silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové + rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“ - k.ú. Malšovice u Hradce Králové, Malšova Lhota.**

Obec: Hradec Králové

ulice – Úprkova, Lhotecká

Č.kat. – p.p.č. – ul. Úprkova, Lhotecká

kat. úz. – Malšovice u Hradce Králové, Malšova Lhota

Na základě Vaší žádosti ze dne 28.2.2014 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

**Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES**

**Pro akci: „Rekonstrukce silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové + rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“ - k.ú. Malšovice u Hradce Králové, Malšova Lhota.**

**a**

**Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu**

následujícího zařízení elektrizační soustavy :

**35 kV nadzemní vedení vysokého napětí VN 376 – 35 kV přípojka pro TS č. HK\_0138 „Malšova Lhota ZD“**

**35 kV zděná kabelová transformační stanice č. HK\_0970 „Malšovice – Úprkova“**

**35 kV stožárová dvousloupová transformační stanice č. HK\_1292 „Malšova Lhota k Hradci“**

**35 kV stožárová příhradová transformační stanice č. HK\_0101 „Malšova Lhota u prodejny“**

**35 kV stožárová příhradová transformační stanice č. HK\_1059 „Malšova Lhota – škola“**

**35 kV kabelové vedení – Hradec Králové - Malšovice**

**1 kV kabelové vedení Hradec Králové – Malšovice, Malšova Lhota**



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoji: KB Praha 35-454-4580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guidaněrova 2577/19, PSČ 303 03, Píseň

**SKUPINA ČEZ**



Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – **10 m**.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a u kompaktních a zděných transformačních stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí **20 m**, u stožárových elektrických stanic **10 m**.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 35 kV a 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

Povoleny činnosti \*): 1, 2, 4

**\*) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

**Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :**

Stavba musí být umístěna minimálně :

**Pozemní komunikace** – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těchto částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělících pásů, krajnic apod.

**- Nadzemní vedení vysokého napětí -**

**Stavba – rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníků a infrastruktury** - bude křížovat stávající nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV.

Křížení silnice a chodníků s nadzemním vedením VN 35 kV musí být provedeno dle ČSN 33 3301 čl. 12.2.2.

Stávající stožáry vedení vn nesmějí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, nebo nepřiměřeně znesnadňovat jejich údržbu. Žádná část stožáru nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky 5,5 m.

Venkovní vedení vn musí mít zvýšenou bezpečnost. Živé části vedení vn (vodiče) musí být od komunikací vzdáleny minimálně **6 m**.

**- Kabelová transformační stanice -**

Při provádění stavby v ochranném pásmu kabelové transformační stanice, zejména při provádění zemních prací pro hutnění pláň pro zpevněné povrchy nesmí dojít k narušení stability obvodového zdiva, poškození omítek, k narušení základů a k poškození zemnicí sítě transformační stanice. Zpevněné plochy mohou být provedeny až k obvodovému zdivu TS za předpokladu, že budou zachovány veškeré přístupy k TS a vstupy do TS.

**- Stožárové transformační stanice -**

Při provádění stavby v ochranném pásmu stožárových transformačních stanic, zejména při provádění zemních prací pro hutnění pláň pro zpevněné povrchy nesmí dojít k narušení stability konstrukcí Ts (betonových sloupů, ocelových příhradových stožárů), k narušení základů konstrukcí a k poškození zemnicí sítě transformační stanice.

Zpevněné plochy mohou být provedeny až k obvodovému zdivu TS za předpokladu, že budou zachovány veškeré přístupy k TS.

**Stavba – rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníků a infrastruktury** bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV. V místě souběhů a křížení se stavbou je kabelové vedení 35 kV a 1 kV uloženo podél ulic v zelených pruzích, nebo stávajících chodnících v hloubce 40-70 cm, v místě křížení s komunikacemi je kabelové vedení 35 kV a 1 kV uloženo v hloubce 100 -120 cm.

Při provádění stavby nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení. Při provádění zhutnění pláň pod asfaltový povrch, zámkovou, nebo kamennou dlažbu nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože, popř. k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.

**Kabelové vedení musí být před započítím stavebních prací na místě vytyčeno ! V případě nejasností zejména hloubkového uložení kabelových vedení musí být skutečné uložení kabelů ověřeno zemními ručními sondami.**

**Svislé dopravní značení** – (dopravní značky, označníky apod.) – **nové veřejné osvětlení** musí být provedeno tak, aby okraj betonové patky, nebo trubky pro ukotvení dopravní značky označníku apod., osvětlovacího stožáru nebo jiné konstrukce byl od kabelového vedení 35 kV a 1 kV umístěn ve vzdálenosti minimálně **0,60 m** respektive **0,40 m**.

**Kabelové vedení musí být před započítím stavebních prací na místě vytyčeno !**

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí** se stavbou : „**Rekonstrukce silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové + rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové**“ - k.ú. Mašovice u Hradce Králové , Mašova Lhota za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky a za předpokladu, že v místě křížení s nadzemním vedením vysokého napětí bude na vedení vn zajištěna zvýšená bezpečnost (ČSN 33 3301 čl. 3.3.2).  
**Tato zvýšená bezpečnost je na vedení vn v místě křížení již zajištěna.**

**Přeložky** – stranové, nebo hloubkové přeložky kabelových vedení nízkého napětí (přeložky podpěrných bodů nadzemního vedení nízkého napětí) bude řešit samostatná PD.

Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek budoucí stavby s vyznačením polohy vedení VN, TS, NN, v místech případného souběhu a křížení situací polohy vedení NN včetně řezu – vše obsahuje předložená PD ).

**Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.**

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :



1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o.o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to u pracovníků ČEZ Distribuční služby s.r.o.

p. Štěpánek - tel.: 606662154

2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 2.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 2.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- **Nadzemní vedení VN + TS** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného vedení a konstrukce TS.
1. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE 330000-6) – pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce zvedacími mechanismy, autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu VN, TS a pod.).

- **Kabelové vedení VN, NN** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože a porušení výstražného krytí. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně. Při provádění zemních v blízkosti kabelových pilířů nesmí dojít k narušení jejich stability.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE 330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky  
ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Platnost tohoto souhlasu je po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Jež  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
region

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), bank. spoj. KB Praha  
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 2145. **Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň.