

DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY

Zakázka : „VĚTRÁNÍ UČEBEN, SPŠ TRUTNOV, HORSKÁ Č.P.59, TRUTNOV,,

Objednatel: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

Část: D.1.4.-.TECHNIKA PROSTŘEDÍ – VZDUCHOTECHNIKA

Dodatek

Veškeré rekuperační jednotky budou mít min. „suchou,, účinnost zpětného získávání tepla 80 % a vyšší.

Návrh byl proveden s ohledem na nařízení komise EU 1253/ 2014, platné od 1.1.2018, především čl. 4 odst. 2

Dne 19.04.2020

Eduard Kadlec

