



- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x100 mm PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x100 mm PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x200 mm, SPOLEČNÝ PRO SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY - ROZDĚLEN PŘEPÁŽKOU NA DVĚ SHODNÉ ČÁSTI
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60x300mm, SPOLEČNÝ PRO SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY - ROZDĚLEN PŘEPÁŽKOU NA DVĚ ČÁSTI DLE POPISU

PŘEPÁŽKA MEZI SILNOPROUDÝMI A SLABOPROUDÝMI ROZVODY BUDE KOVOVÁ PLNÁ. MÍSTO SPOLEČNÉHO ŽLABU JE MOŽNO POUŽÍT SAMOSTATNÝ ŽLAB PRO SILNOPROUDÉ A PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY. PŘI SOUBĚHU ŽLABŮ MUSÍ BÝT MEZI NIMI MEZERA MIN 100mm. PŘI ULOŽENÍ ŽLABŮ U SEBE MUSÍ BÝT ODDĚLENY KOVOVOU PLNOU PŘEPÁŽKOU

KABELOVÉ ŽLABY, VČETNĚ PŘEPÁŽEK, BUDOU NAPOJENY NA POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 6, POPŘ. CY 6, BARVA VODIČE ZELENOŽLUTÁ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č. OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE
<div><div></div><div><div>Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý</div><div></div><div>±0,000 = 503,500 souř. systém JTSK, výškový systém BpV</div><div>Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý</div></div></div>		
<div>Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546</div> <div>Generální projektant: Architektonické, projektové a inženýrské společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz</div>		<div>Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý</div> <div>Hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Najman</div>
<div>Zpracovatel dílu: Architektonické, projektové a inženýrské společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz</div> <div>Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus</div>		<div>Vypracoval Ing. Pavel Rus</div> <div>Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý</div>
<div>stavbaHAJNICE</div> <div>BAREVNÉ DOMKY</div>		<div>číslo stavby</div> <div>1</div> <div>stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby</div> <div>zakázkové číslo 190603</div> <div>etapa</div> <div>objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-02 ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVA</div> <div>měřítko 1:100</div> <div>díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody</div> <div>datum dokončení - revize 00 12.2019</div> <div>datum revize</div> <div>název přílohy 1.NP - KABELOVÉ TRASY</div> <div><div>DPSSO-02</div><div>stupeň / SO/PS</div><div>EL.205</div><div>00</div><div>číslo výkresu</div><div>revize</div></div>