



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby  
památková péče

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 10035/2019  
Spisová zn.: 2019/855/V/BEH  
Skartační zn.: A/10  
Spisový zn.: 411.1

Vyřizuje: PhDr. Hynek Beneš  
Telefon: 499803368  
E-mail: benes@trutnov.cz  
Datum: 30.01.2019

## VYJÁDRĚNÍ

### Snížení energetické náročnosti provozu Gymnázia Trutnov

Památko: nemovitá kulturní památka **střední škola**, rejstříkové číslo 14971/6-5328  
Parcela: st. p. 1310, 1311 v katastrálním území Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 28.01.2019 žádost žadatele, kterým je **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí čp. 1245/2, 500 03 Hradec Králové**, který zastupuje **DABONA, s.r.o., IČO 64826996, Sokolovská čp. 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**, o vyjádření k navrženým stavebním pracím, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Trutnově.

Tato budova je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod názvem střední škola s rejstříkovým číslem 14971/6-5328.

Rozsah prací ke snížení energetické náročnosti budovy a modernizaci interiérového osvětlení byl průběžně konzultován s odpovědným pracovníkem státní památkové péče přímo na místě stavby.

Po posouzení předložené žádosti je možné z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči považovat **za přípustné** následující práce.

- 1) Zateplení podlahy nevytápěné půdy (zateplení stropu nad nejvyšším vytápěným nadzemním podlažím).

Zateplení bude provedeno foukanou celulózovou izolací (volně loženou, nepochozí). Jedná se o materiál umožňující realizaci konstrukce s difusně otevřenou skladbou a s odolností vůči houbám, plísním, hlodavcům a hmyzu. Aplikace bude provedena na stávající půdovky a nebudou prováděny žádné bourací práce ani nevratné zásahy do stávajících konstrukcí. Pro možnost přístupu k výlezům na střechu budou zhotoveny revizní lávky z hranolů zaklopených OSB deskami. Hranoly budou kotveny do stávajících vazných trámů a podloženy podkladky. Pro dopravu materiálu bude rozebrána a následně opět složena část střechy.

Městský úřad Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111  
Fax 499 803 103  
IDDS 3acbs2c

Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

2) Výměna stávajících zářivkových svítidel v prostorách tříd a malé tělocvičny za nová LED svítidla.

Stávající zářivková svítidla budou demontována a na stejné vývody budou osazena nová LED svítidla. V případě, že z hygienických požadavků na denní osvětlení bude stanovena nutnost změny rozmístění svítidel, tak potom bude úprava kabeláže provedena povrchově v plastových lištách v barvě stropu.

3) Instalace detektorů CO<sub>2</sub> ve třídách.

Pro splnění podmínek Operačního programu Životní prostředí budou učebny vybaveny automatickým systémem měření koncentrace oxidu uhelnatého.

**Všechny tyto výše uvedené práce jsou v souladu s požadavky státní památkové péče a je možné je realizovat.**

Naopak **za nepřijatelný** z hlediska zájmů státní památkové péče je možné považovat následující požadavek.

1) Instalace nuceného větrání do všech tříd.

Jedná se o instalaci vzduchotechnického potrubí ve vnitřních prostorách objektu (chodby a třídy) - nasávací otvory vzduchotechnických jednotek do fasády či střechy objektu

Toto opatření by zásadním způsobem změnilo charakter budovy a navržené zásahy by citelně poškodily prostředí kulturní památky.

**Tento požadavek je dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči nepřijatelný a nebude realizován.**

Toto vyjádření je oficiálním stanoviskem orgánu státní památkové péče.

„otisk úředního razítka“

(vlastnoruční podpis)

z p. PhDr. Hynek Beneš  
referent odboru výstavby

**Rozdělovník**

- DABONA, s.r.o., IDDS: ch9xpp9