

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci – projektové dokumentaci pro část elektroinstalace postrádáme „Knihu svítidel“ a „Světelně technický návrh“, které jsou potřebné pro jednoznačné ocenění svítidel.

Doplní zadavatel do projektové dokumentace „Knihu svítidel“ a „Světelně technický návrh“?

Odpověď na dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci pro část elektroinstalace jsou svítidla řešena v půdorysech. Zde mají svítidla své kódové označení (písmeno), které jsou vysvětleny v legendě "EL.02 - legenda". Dále jsou svítidla pod tímto označením vykázána v celkovém výkazu výměr, kde jsou uvedeny kódy, pomocí kterých jsou svítidla vyspecifikovány v knize specifikací. Toto řešení projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, příloha č. 13 a zároveň zadavatel nepožaduje další specifické vlastnosti svítidel, než jsou uvedeny v knize specifikací.

Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci – projektové dokumentaci chybí výkresy pro objekt SO 04 Bourané objekty.
Doplní zadavatel do projektové dokumentace výkresy objektu SO 04?

Odpověď na dotaz č. 2:

Na tomto odkazu lze stáhnout Vámi požadovanou dokumentaci - <http://dokumentace.atip.cz/sharing/Hxs7nuVxG>

Dotaz č. 3

Součástí zadávací dokumentace jsou 2 různé výkazy výměr.

1. příloha č. 4 Soupis prací, který neobsahuje Soupisy prací Interiéru a
2. soupis 190603, který obsahuje Soupisy prací Interiéru. Který z nich je platný a má být ocenění Interiéru součástí nabídkové ceny?

Odpověď na dotaz č. 3:

K ocenění je určen Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - příloha č. 4 Zadávací dokumentace, kde SO 01-008 Interiér není uveden a není součástí ocenění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 8. 2. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření