



## Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Komenského 586

543 01 Vrchlabí

IČ: 60153245

V Pardubicích, dne 09. 02. 2021

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309</b>
<b>Identifikační údaje o zadavateli</b>	Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
<b>Název</b>	Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
<b>Sídlo</b>	
<b>IČ</b>	60153245
<b>Druh veřejné zakázky</b>	Veřejná zakázka na dodávky
<b>Forma zadávacího řízení</b>	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
<b>Evidenční číslo VZ</b>	Z2021-003816
<b>Limit veřejné zakázky</b>	Nadlimitní veřejná zakázka

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu účastníka následující vysvětlení:

#### Dotaz č.1:

Žádáme tímto zadavatele o zrušení neodůvodněného požadavku v zadávací dokumentaci na prokázání splnění technické kvalifikace:

- Řez dřevěným oknem, kde je vidět:  
o „vnější okno – 2x těsnění“

Požadované vlastnosti okna (Uw, odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, průvzdušnost, akustické vlastnosti) lze splnit i s jedním těsněním na vnějším okně.

#### Odpověď č.1:

Objekt školy je umístěn v horském prostředí, kde jsou náročnější klimatické podmínky, navíc je objekt v památkově chráněné zóně. Zadavatel dle zkušeností z minulých realizací trvá na požadavku projektanta dle zadávací dokumentace, tj. **dvojitě těsnění** na vnějším křídle.

#### Dotaz č.2:

Dotaz k požadované technické kvalifikaci VZ: Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 39 Bod 7.5 ZD

- Osvědčení - trváte na certifikátu v uvedené kombinaci tj nejvyšších možných stupňů odolnosti oken.

#### Odpověď č.2:

Ano, zadavatel trvá na doložení Certifikátu dle zadávací dokumentace.

Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění. Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

---

Ing. Václav Javůrek  
pověřený administrátor veřejné zakázky