



Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

V Pardubicích, dne 10. 02. 2021

Název veřejné zakázky	Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Identifikační údaje o zadavateli	Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Název	Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
Sídlo	
IČ	60153245
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Evidenční číslo VZ	Z2021-003816
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu účastníka následující vysvětlení:

Na základě přehodnocení kvalifikačních dokumentů, které zadavatel požadoval v rámci Zadávací dokumentace, mění odpověď na dotaz č.1 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a to následně:

Dotaz č.1:

Žádáme tímto zadavatele o zrušení neodůvodněného požadavku v zadávací dokumentaci na prokázání splnění technické kvalifikace:

- Řez dřevěným oknem, kde je vidět:
 - o „vnější okno – 2x těsnění“

Požadované vlastnosti okna (Uw, odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, průvzdušnost, akustické vlastnosti) lze splnit i s jedním těsněním na vnějším okně.

Odpověď č.1:

Ano, je možno použít **jedno** těsnění na vnějším křídle za předpokladu splnění ostatních technických požadovaných parametrů.

Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění. Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor veřejné zakázky