

**Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3**  
**(Dodatečná informace č. 3)**

**Veřejná zakázka:** „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

**Identifikační údaje zadavatele:**

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Název | Královéhradecký kraj                           |
| Sídlo | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO   | 708 89 546                                     |
| DIČ   | CZ 708 89 546                                  |

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, e-mail: [mjancova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mjancova@kr-kralovehradecky.cz)

**Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

V technické zprávě je požadavek na doplnění plošné injektáže o vodorovnou injektáž nad terénem a svislé injektáže, které propojí injektáže s ostatními izolacemi. Výkaz výměr tyto injektáže neobsahuje.

Žádáme o vyjasnění - doplnění výkazu výměr.

Děkuji

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Na základě dotazu upravujeme výkaz výměr, který je přílohou této dodatečné informace. Revidované položky jsou v listu "SO 02-001 - Stavební část" ve sloupci "D" a jsou obarveny.

**Dotaz č. 2**

Dobrý den,

žádáme o vyjasnění:

Ve výkazu výměr je v SO20 pol.č.5 Kompl.D+M kotvené zápor.pažení 75,-m2. Kde bude toto provedeno? V PD jsme nenalezli.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Na výkrese VÚ.04 - Opěrné stěny je u opěrné stěny OS01 nakresleno za navrženou stěnou záporové pažení délky 15 m, výšky 5 m. K tomuto pažení se pojí poznámka v pravém horním rohu výkresu.

#### **Dotaz č. 3**

Čistící rohože - investor uvádí u rohože normu hořlavosti, která již od 30.9.2020 neplatí. Sdělte požadovanou třídu hořlavosti.

Děkuji

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Třída hořlavosti - Bfl s doplňkovou klasifikací s1 dle normy ČSN EN 13501-1 ze září 2019.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2021 v 9:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

#### **Příloha:**

190603 - Barevné domky Hajnice - revize 1 [zadání].xlsx

V Hradci Králové 11. 2. 2021

Ing. Monika Jančová  
na základě pověření